

**OGŁOSZENIE**  
**Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 11/PN/2014**Z dnia: **09-06-2014 (aktualizacja)**

Nazwa (firma) Zamawiającego

**SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA**

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, [www.szpitaletczewskiesa.pl](http://www.szpitaletczewskiesa.pl)**Pytanie 1**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w niżej podanym zakresie. Zwracamy uwagę, że nieokreślenie w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wartości robót stanowiącej element warunku odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy, lecz uzależnienie jej od wartości składanej w postępowaniu oferty, narusza zasady jawności i przejrzystości postępowania oraz utrudnia dostęp do podstawowych informacji o zamówieniu potencjalnym wykonawcom. Zamawiający, formułując warunek udziału w postępowaniu, powinien to uczynić w sposób, który nie utrudniałby uczciwej konkurencji, a także był jasny i czytelny dla potencjalnych wykonawców. Tak więc zarówno z treści ogłoszenia, jak i specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinna wynikać jednoznacznie możliwość jego spełnienia. Tymczasem po zapoznaniu się z treścią warunku postawionego przez Zamawiającego nie jest możliwe ustalenie, w sposób, który nie budziłby żadnych wątpliwości, czy dany wykonawca jest w stanie ów warunek spełnić, a tym samym, czy może ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Powyższe znalazło odzwierciedlenie m.in. w wyroku KIO z dnia 30.10.2008 r. (Sygn. akt KIO/UZP 1125/08 – w załączeniu). W związku z powyższym wnosimy o jednoznaczne określenie sposobu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia poprzez podanie minimalnej wartości robót.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmian w ww. zakresie. Proszę zapoznać się ze zmianami na stronie internetowej Zamawiającego**

**Pytanie 2**

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowo-cenowy”. Z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu występować będą dwie stawki podatku Vat (23% na roboty budowlane oraz 8% na wyposażenie medyczne i instalację gazów medycznych) – czy Zamawiający dostosuje w/w „Formularz ofertowo-cenowy” w zakresie pkt. 3 (cena oferty) do sytuacji opisanej powyżej?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania jednej ceny oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami. Cena oferty ma charakter ryczałtowy, co w sposób jasny i czytelny opisuje SIWZ i Ogłoszenie o zamówieniu. Wykonawca zaoferuje jedną cenę ryczałtową za całość zamówienia.**

### **Pytanie 3**

Dotyczy par.4 ust.1 „Istotnych Postanowień Umowy”.

Z uwagi na występujące w przedmiotowym postępowaniu dwie stawki podatku VAT (23% i 8%) czy Zamawiający dokona stosownej korekty zapisów tego paragrafu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę zapoznać się z odpowiedzią do pytania nr 2**

### **Pytanie 4**

Dotyczy załącznika nr 3 do „Istotnych postanowień umowy” – Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy

Czy Zamawiający dokona korekty zapisu w wierszu trzecim, kolumna trzecia z obecnego:

„Nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto”

na „Nie mniej niż 90% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto”

Zgodnie z zapisami par.4 ust.6 faktura końcowa obejmuje wartość „nieprzekraczającą 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto”

Z obecnego zapisu wynika natomiast, że za wykonanie przedmiotu umowy bez pozwolenia na użytkowanie Wykonawca otrzyma 10% wynagrodzenia brutto.

Prosimy również o jednoznaczną odpowiedź czy faktura końcowa na 10% wynagrodzenia Wykonawcy powinna być wystawiona w terminie 14dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (par.4 ust.6 Umowy) do dokonania którego nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (par.5 ust.3), czy też po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu (nie później niż do dnia 31.12.2015) jak wynika to z zapisów załącznika nr 3 do „Istotnych Postanowień umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy”?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, iż załącznik nr 3 do Istotnych Warunków Umowy, stanowiący Harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy, zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy w Par 3 będzie podstawą realizacji robót. Po odbiorze dokumentacji projektowej i wykonawczej, strony uzgodnią warunki takie jak: daty zakończenia poszczególnych etapów robót, wypłaty częściowe, zakres rzeczowy, o czym mowa w Par. 3. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa w Par. 4, pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – nie jest zatem możliwe, aby wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzymał nie więcej niż 10% wskazanego powyżej wynagrodzenia brutto. Zamawiający prosi aby dokładnie zapoznać się z zapisami Par. 4 Istotnych Warunków Umowy, gdzie w sposób czytelny zawarto informację, o końcowym rozliczeniu stron. Termin wykonania przedmiotu umowy przypada na dzień 30-09-2015r., zatem termin ten wyznacza także maksymalną datę przewidzianą na podpisanie Protokołu Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, której wartość nie przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Oznacza to, że strony przy ustalaniu harmonogramu, o którym mowa powyżej, uwzględnić muszą tą wartość. Terminy realizacji robót, wypłaty częściowe oraz inne ustalenia zostaną zawarte w Harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym, sporządzonym zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ wraz z załącznikami.**

**Zamawiający dodatkowo zwraca uwagę, iż w tabeli z zał. nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy, w kolumnie trzeciej jest napisane „Wysokość części wynagrodzenia za wykonane prace (BRUTTO w PLN)”.**

#### **Pytanie 5**

Umowa §4 ust.4; Prosimy o informację w jakim terminie Zamawiający dokona odbioru r. częściowego, proponujemy 3 dni,

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, iż załączył do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” nie zaś jej projekt czy wzór. Realizacja zamówienia wymagała będzie konsultacji stron. Zamawiający zwraca uwagę, iż wszelkie terminy i warunki zostaną zawarte w Harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym, sporządzonym zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ wraz z załącznikami. To na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek takiego ustalenia terminów odbiorów w dokumentacji wykonawczej, aby zachować ustalone między stronami terminy zawarte w harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym.**

#### **Pytanie 6**

Umowa §4 ust. 5 oraz ust.6 i §5; Wnioskujemy o usunięcie zapisów warunkujących zapłatę wynagrodzenia od tzw. „bezusterkowego protokołu odbioru końcowego”, zgodnie z linią orzecznictwa sądów, odbiory bezusterkowe, a więc ogólnikowe wykluczenie istnienia jakiegokolwiek wady w chwili odbioru końcowego narusza równowagę pomiędzy inwestorem, a Wykonawcą. Inwestor nie może odmówić odbioru przedmiotu umowy z powodu wad nieistotnych. Zasadę powyższą potwierdza przykładowo kilka orzeczeń:

- Wyrok Sądu Najwyższego - Izba C-yywilna z dnia 22 czerwca 2007 r. (V CSK 99/07)
- Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I Wydział Cywilny z dnia 18 października 2012 r.(I ACa 1046/12)
- Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 lipca 2011 r. KIO 1507/11
- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – V Wydział Cywilny z dnia 9 lipca 2013 r. (V ACa 332/13)

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, iż załączył do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” nie zaś jej projekt czy wzór. Realizacja zamówienia wymagała będzie konsultacji stron. Zamawiający zwraca uwagę, iż wszelkie terminy i warunki zostaną zawarte w Harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym, sporządzonym zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ wraz z załącznikami. W Istotnych Warunkach Umowy przedstawione zostało postępowanie w przypadku wystąpienia usterek o charakterze istotnym i nieistotnym (Par. 5). Zamawiający zwraca ponadto uwagę, iż prawidłowym przebiegiem inwestycji zajmie się Inspektor Nadzoru (ze strony Zamawiającego) oraz Kierownik Budowy (ze strony Wykonawcy). Osoby te będą posiadały stosowne uprawnienia do oceny, czy wada jest istotna czy też nie.**

#### **Pytanie 7**

Umowa §4 ust.6 i §5; Prosimy o informację w jakim terminie Zamawiający zakończy odbiór końcowy, proponujemy 7 dni,

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, iż załączył do**

**SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” nie zaś jej projekt czy wzór. Realizacja zamówienia wymagała będzie konsultacji stron. Zamawiający zwraca uwagę, iż wszelkie terminy i warunki zostaną zawarte w Harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym, sporządzonym zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ wraz z załącznikami. Protokół Bezusterkowego Odbioru Końcowego musi zostać podpisany najpóźniej w dniu 30-09-2015r. na kiedy to przewidziane jest zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia. Paragraf 5 Istotnych Postanowień Umowy reguluje kwestie odbioru przedmiotu zamówienia.**

### **Pytanie 8**

Umowa §5 ust. 7 p-kt a); Czy Zamawiający dopuszcza usuwanie usterek w terminie ustalonym z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i techniczne ich usunięcia?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 9**

Umowa §7;

- 1.1. Czy Zamawiający zaakceptuje ustanowienie limitu kar umownych z wszystkich tytułów na poziomie 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto?
- 1.2. Czy Zamawiający zaakceptuje zastąpienie określenia „opóźnienie”, które może wynikać z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, określeniem „zwłoka”, które jednoznacznie definiuje przyczynę zwłoki po stronie Wykonawcy?
- 1.3. Czy Zamawiający zaakceptuje obniżenie progu kar umownych ujętych w ust.1 p-pkt.b)c)d) o 50%?
- 1.4. Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie zapisu, mówiącego, że w przypadku dochowania końcowego terminu wykonania, anulowane zostaną kary umowne naliczone za niedotrzymanie terminów pośrednich?

Obecne zapisy w sposób rażąco odbiegają od zasady równoważnego traktowania stron umowy.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. W przypadku pytania 1.2. Zamawiający informuje, iż dokonał stosownych korekt – proszę zapoznać się z wprowadzonymi zmianami opublikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego.**

### **Pytanie 10**

Umowa §13 ust. 9; Czy Zamawiający zaakceptuje ustalenie limitu zmniejszenia zakresu robót do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 11**

Umowa §14; Czy Zamawiający wprowadzi do katalogu zmian umowy, zapis o możliwości zmiany osób pełniących funkcje techniczne podczas realizacji umowy, w stosunku do osób wykazanych w ofercie pod warunkiem, że osoby te w pełni spełniać będą wymagania postawione przez Zamawiającego?

Praktyka wykonawcza wskazuje na konieczność wprowadzenia takiego zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę osób pełniących funkcje techniczne**

podczas realizacji umowy w stosunku do osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem spełniania przez te osoby wymagań postawionych przez Zamawiającego w SIWZ dla tych osób. Zmiana osób, o których mowa będzie możliwa jedynie po wyrażeniu zgody na zmianę przez Zamawiającego. Zamawiający w umowie z Wykonawcą w części dotyczącej Nadzoru (Par. 9 Istotnych Warunków Umowy) doda stosowny zapis, wraz z informacją, iż zmiana osób w zakresie j.w., nie będzie stanowiła zmiany warunków umowy.

### **Pytanie 12**

W związku z formułą przetargową Projektuj i Buduj oraz koniecznością pozyskania ofert od podwykonawców w pełnym zakresie wyposażenia medycznego, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 1 tydzień. Pozwoli nam to na szczegółową analizę i przygotowanie rzetelnej i optymalnej cenowo oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał przedłużenia terminu składania ofert. Proszę o zapoznanie się ze stroną internetową Zamawiającego.**

### **Pytanie 13**

Proszę o informację, jaka część sprzętu wymienionego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wchodzi w zakres przetargu i powinna być wyceniona w ofercie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić sprzęt i wyposażenie, wyszczególnione i opisane w programie funkcjonalno – użytkowym.**

### **Pytanie 14**

Prosimy o informację jak należy interpretować następujące zapisy na rysunkach koncepcji budowy obiektu szpitalnego kondygnacji 0 i +1:

*Oddział chirurgiczny (poza zakresem)*

*Oddział chorób wewnętrznych (poza zakresem).*

**Odpowiedź: Wskazana uwaga dotyczy istniejącego oddziału chirurgicznego oraz chorób wewnętrznych zlokalizowanego w istniejącym budynku "B" odpowiednio na kondygnacjach 0 i +1 (szraf w kolorze szarym-kratka pod kątem 45stopni). W zakresie opracowania jest część pomieszczeń w budynku "B" zgodnie z opisem w PFU i koncepcją rysunkową.**

### **Pytanie 15**

Prosimy o udostępnienie decyzji na wycinkę drzew oraz o informację po czyjej stronie będzie opłata administracyjna z tytułu tej wycinki, wynikająca z w/w decyzji.

**Odpowiedź: Wycinka drzew po stronie Zamawiającego.**

### **Pytanie 16**

Pytanie dotyczące pomp określonych wymaganiami zawartymi w dokumencie pn. 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Dotyczy pompy strzykawkowej

Czy Zamawiający dopuści w wysokiej jakości pompy o prostej i intuicyjnej obsłudze zawierające wbudowane akumulatory wystarczające na 20 godz. pracy, posiadające zgodnie z IEC/EN60601-1 Klasę I, typ CF i pracujące w zakresie ciśnień 50 – 1000 mmHg, ustawianych w 11 poziomach ?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 17**

Umowa §4.6; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że Zamawiający nie będzie odmawiał odbioru robót w przypadku wystąpienia drobnych usterek nie mających wpływu na możliwość funkcjonowania przedmiotu umowy?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę zapoznać się z odpowiedzią na pytanie nr 6**

**Pytanie 18**

Umowa §4.9; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że dowody zapłaty mają dotyczyć wymagalnych płatności?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Oczywiście jest fakt, że chodzi o płatności wymagalne.**

**Pytanie 19**

Umowa §5.7 a); Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że ważną przyczyną uzasadniającą przedłużenie okresu usuwania usterki ponad 14 dni mogą być warunki atmosferyczne i technologiczne w jakich prace mogą/powinny być wykonane?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 20**

Umowa §8 ust. 4 i 5; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że odbiór częściowy dokumentacji projektowej nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia odbioru?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Wskazany Par. 8, pkt. 4 i 5 szczegółowo opisuje kwestie odbioru przypadającą na dzień sporządzenia protokołu odbioru częściowego dla tej czynności**

**Pytanie 21**

Umowa §13; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że może wstrzymać prowadzenie robót w przypadku zwłoki w płatności wymagalnych faktur lub zwłoki w przystąpieniu do odbiorów zgłoszonych robót przekraczających dni 14?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 22**

Umowa §13; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w płatnościach wymagalnych faktur przekraczających 30 dni oraz braku przystąpienia do czynności odbiorowych w tożsamym okresie?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 23**

Czy w wycenie należy ująć napisy na ścianach widoczne na wizualizacji "2.8 WIZUALIZACJE WNĘTRZA (4)"?

**Odpowiedź: Elementy widoczne na wizualizacji stanowią przykład ewentualnego wykończenia wewnątrz, są poza zakres opracowania.**

#### **Pytanie 24**

Prosimy o podanie listy pomieszczeń, w których należy wykonać fototapety. Prosimy o specyfikację dla fototapet, oraz podanie ich wysokości i szerokości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykonanie dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawcy, zatem to wykonawca wstępnie określi te pomieszczenia oraz przedstawi do akceptacji specyfikacje dla fototapet.**

#### **Pytanie 25**

Prosimy o podanie listy pomieszczeń, w których należy wykonać odboje; pochwyty; narożniki zabezpieczające; odboje na drzwiach oraz wymagane poręcze i pochwyty dla niepełnosprawnych. Prosimy o specyfikację dla odbojów oraz podanie ich średnic.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykonanie dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawcy, zatem to wykonawca wstępnie określi te pomieszczenia oraz przedstawi do akceptacji stosowne specyfikacje.**

#### **Pytanie 26**

Czy w wycenie należy ująć okleinę ścienną (w kolorze brązowym) widoczne na wizualizacji "2.8 WIZUALIZACJE WNĘTRZA (2)"?

**Odpowiedź: Elementy widoczne na wizualizacji stanowią przykład ewentualnego wykończenia wnętrza, są poza zakres opracowania.**

#### **Pytanie 27**

Prosimy o określenie czy zakres zamówienia obejmuje dostawę łóżek do sal chorych. Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów jakie mają spełniać.

**Odpowiedź: Nie obejmuje**

#### **Pytanie 28**

Prosimy o określenie czy zakres zamówienia obejmuje wyposażenie w meble biurowe. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie pomieszczeń, które należy wyposażyć.

**Odpowiedź: Nie obejmuje**

#### **Pytanie 29**

Prosimy o określenie czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie aneksów kuchennych w pomieszczeniach socjalnych.

**Odpowiedź: Nie obejmuje**

#### **Pytanie 30**

Prosimy o określenie czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż sprzętu TV w salach chorych. Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów jakie mają spełniać.

**Odpowiedź: Nie obejmuje**

#### **Pytanie 31**

Podany w załączniku nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy w kolumnie 2 wierszu 2, czas 65 dni jest czasem jaki Starostwo Powiatowe ma na rozpatrzenie Wniosku o Pozwolenie na

Budowę, którego załącznikiem jest Projekt Budowlany. Minimalny czas potrzebny na wykonanie kompletnego Projektu Budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami np. konserwatorskimi szacujemy na 60-70dni. Prosimy o wydłużenie czasu na wykonanie projektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim, zatwierdzonego przez Zamawiającego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę z 65 dni na 130 dni. Tym samym prosimy o przesunięcie terminu wykonania Projektu Wykonawczego z 75 dni na 140 dni.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 32**

Prosimy o przedstawienie rozwiązania funkcjonowania Izby Przyjęć w istniejącym szpitalu w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rozwiązanie wskazanych kwestii zostanie uzgodnione podczas projektowania.**

### **Pytanie 33**

Prosimy o przedstawienie propozycji terminów rozpoczęcia i zakończenia remontu istniejącej części. W jakim zakresie i w jakich terminach Zamawiający będzie przekazywał pomieszczenia i konieczne do remontu instalacje?

**Odpowiedź: 16. Propozycje te należy ująć w projekcie – przy etapowaniu robót - i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.**

### **Pytanie 34**

Prosimy o podanie poziomu istniejących ław fundamentowych. Jest to niezbędne do skalkulowania kosztów odkrywek, naprawy i wykonania nowej izolacji ław i ścian fundamentowych na istniejącym obiekcie. Podczas wizji lokalnej stwierdzono dużą skalę zawilgocenia i zagrzybienia istniejących ścian fundamentowych co wpływa znacząco na koszty np. ew. iniekcji.

**Odpowiedź: Nie było podanych poziomów posadowienia istniejących budynków. W wytycznych jest napisane, że należy dostosować poziom nowych ław do istniejących.**

### **Pytanie 35**

Prosimy o podanie czy nowoprojektowana sala RTG ma być wyposażona w Ekran ołowiany?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rozwiązanie wskazanych kwestii zostanie opracowane podczas projektowania.**

### **Pytanie 36**

Prosimy o określenie czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie zabudowy oraz wyposażenie pomieszczenia Recepcja na poziomie "-1". Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie zakresu wyposażenia, które należy wycenić.

**Odpowiedź: Poza zakresem opracowania.**

### **Pytanie 37**

Prosimy o określenie czy zakres zamówienia obejmuje wyposażenie pomieszczenia Poczekalnia na poziomie "-1". Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie zakresu wyposażenia, które należy wycenić.



**Odpowiedź: Poza zakresem opracowania.**

**Pytanie 38**

W związku z koniecznością zapewnienia przez Wykonawcę serwisowania i utrzymywania w dobrym stanie technicznym urządzeń w okresie gwarancji proszę o informację, kto - Wykonawca czy Zamawiający - będzie ponosił w tym okresie koszt materiałów serwisowych i eksploatacyjnych

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż koszty materiałów serwisowych ponosić będzie Wykonawca, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych leżą po stronie Zamawiającego.**

**Pytanie 39**

Czy dopuszcza się inny system chłodzenia powietrza w centralach wentylacyjnych obsługujących sale operacyjne niż za pomocą podanych w PFU pomp ciepła?

**Odpowiedź: Dopuszcza się układ chłodzenia przy pomocy pomp ciepła, które mają dopuszczenia do stosowania.**

**Pytanie 40**

**Dot. GRUPA 1 Stoly operacyjne**

40.1 Zamawiający dopuści stół z pozycją flex uruchamianą jednym przyciskiem oraz pozycją reflex uruchamianą z pilota przewodowego przy użyciu 2 przycisków?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.2. Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością obsługi podstawowych funkcji stołu (jak reg. seg. pleców, wysokości, seg. nóg, przechyłów bocznych i wzdłużnych, wypiętrzenia ławeczki) z panelu sterującego na kolumnie (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) wspomaganego nożną pompą hydrauliczną dla zapewnienia ciągłości prac w przypadku awarii lub uszkodzenia elektroniki stołu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.3. Czy Zamawiający dopuści stół z panelem sterowania na kolumnie bez podświetlania (z podświetleniem funkcji na pilocie przewodowym), bez sygnalizacji włączenia do sieci (z sygnalizacją włączenia do sieci na pilocie przewodowym), bez sygnalizacji wyśrodkowania blaty, bez sygnalizacji poziomu naładowania akumulatorów (z sygnalizacją poziomu naładowania akumulatorów na pilocie przewodowym) z funkcją dezaktywacji w momencie nieużywania?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.4. Czy Zamawiający dopuści stół z wypiętrzeniem nerkowym regulowanym elektrohydraulicznie z pilota przewodowego na wysokość 75 mm ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.5. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości blatu w zakresie od 635 do 1075 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

40.6. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podnóżków elektrohydraulicznie dokonywaną z pilota przewodowego?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.7. Czy Zamawiający wymaga stołu z dopuszczalnym obciążeniem min. 300 kg. w każdej pozycji blatu (w każdym ustawieniu blatu nawet przy maksymalnym przesuwie wzdłużnym)?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.8. Czy Zamawiający dopuści stół z osłoną podstawy wykonaną z trwałego kompozytu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.9. Czy Zamawiający dopuści materace o grubości 60 mm, antystatyczne, z wewnętrznym szwem, pokryte viskoelastycznym, z przeciwoleżynowej pianki z „pamięcią” kształtu, odejmowane i odporne na środki dezynfekcyjne, łączone do blatu za pomocą taśmy Velcro ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.10. Czy Zamawiający wymaga stołu z regulacją elektrohydrauliczną z pilota przewodowego jednym przyciskiem następujących funkcji: wysokości, segmentu pleców, segmentu nożnego, przechyłów bocznych i wzdłużnych, przesuwu wzdłużnego, wypiętrzenia ławeczki, funkcji flex oraz krzeselka?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.11. Czy Zamawiający wymaga stołu z możliwością uzyskania z pilota przewodowego pozycji stołu normalna lub odwrócona za pomocą jednego przycisku z automatyczną interpretacją funkcji stołu? Możliwość przełączenia stołu z pozycji normalnej na odwróconą pozwala na szerszy zakres wykorzystania stołu.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.12. Czy Zamawiający wymaga stołu wyposażonego w system antykolizyjny chroniący stół przed uszkodzeniami?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.13. Czy Zamawiający dopuści stół z pozycją flex i reflex uzyskiwaną z pilota przewodowego za pomocą 2 przycisków?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.14. Czy Zamawiający dopuści stół z manualnym blokowaniem stołu do podłoża za pomocą dźwigni nożnej?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.15. Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem przewodowym i panelem sterowania na kolumnie stołu bez podświetlenia?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.16. Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem przewodowym i panelem sterowania na kolumnie stołu bez sygnalizacji włączenia do sieci z sygnalizacją włączonego sterownika (pilota lub panelu na kolumnie)?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.17. Czy Zamawiający dopuści stół bez funkcji wyśrodkowania blatu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.18. Czy Zamawiający dopuści stół bez dezaktywacji pilota i panelu na kolumnie ale z sygnalizacją ich aktywowania?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.19. Czy Zamawiający dopuści stół z sygnalizacją naładowania akumulatorów zarówno na pilocie jak i panelu na kolumnie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

40.20. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości blatu w zakresie 650 – 1100 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

40.21. Czy Zamawiający dopuści stół z dopuszczalnym obciążeniem roboczym na poziomie 250 kg.?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.22. Czy Zamawiający dopuści stół z przesuwem wzdłużnym blatu min. 320 mm przy założeniu szerokości kolumny równej lub mniejszej niż wielkość przesuwu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

40.23. Czy Zamawiający dopuści stół z blatem przeziernym dla promieni RTG na całej długości z wyłączeniem ok 3 cm. miejsca zlokalizowanego w okolicy karku pacjenta?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.24. Czy Zamawiający dopuści stół bez możliwość zamiany segmentu podglówka z segmentem podnóżków?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.25. Czy Zamawiający dopuści stół z systemem blokowania za pomocą 2 wysuwanych stopek stabilnie osadzających stół do podłoża?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.26. Czy Zamawiający dopuści stół z manualnym systemem kompensacji nierówności?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

40.27. Czy w celu zapewnienia ciągłości pracy bloku operacyjnego Zamawiający wymaga stołu wyposażonego w rezerwową hydrauliczno-mechaniczny system napędu pozwalający na regulację wysokości, oparcia pleców i nóg, przechyłów wzdłużnych i bocznych całkowicie

niezależny od zasilania sieciowego czy prądu z akumulatora co pozwala na pełne wykorzystanie stołu operacyjnego w przypadku awarii elektryki?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 41**

##### **Dot. GRUPA 1 Lampa operacyjna ( główna oraz satelitarna )**

41.1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o jednolitej zwartej okrągłej budowie, co powoduje, że lampa jest o wiele łatwiejsza w czyszczeniu i dezynfekcji dodatkowo element przezroczysty za którym znajdują elementy emitujące światło jest wykonany z szkła, co daje pewność, iż nie ulegnie on przebarwieniom na skutek działania środków dezynfekcji? Taki kształt lampy powoduje dużo mniejsze zakłócenia w przepływie laminarnym – stosowna literatura „Jakość i czystość powietrza wewnętrznego w salach operacyjnych w szpitalach” dr. iż Anna Chodorkowska oraz wiele innych publikacji.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

41.2. Czy Zamawiający dopuści lampę z średnicą pola dla lampy głównej w zakresie 16-29 cm ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

41.3. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia w min. 5 krokach ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

41.4. Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji funkcjami elektrycznymi z panelu sterowniczego ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

41.5. Czy Zamawiający dopuści lampę z wielkością napromieniowania dla lampy głównej 460 w/m<sup>2</sup> oraz dla lampy satelitarnej 594 w/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

41.6. Czy Zamawiający dopuści lampę bez układu redukcji cieni ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 42**

##### **Dot. GRUPA 1 Wózek do transportu chorych kolumnowy**

42.1. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2040 mm i szerokości 810 mm ? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

42.2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 620-940 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

42.3. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w regulowany segment pleców w lepszy zakresie do 90 st ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

42.4. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zintegrowane uchwyty do toczenia wraz z barierkami bocznymi ? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

42.5. Czy Zamawiający dopuści wózek z wyprofilowanym leżem spełniający zarówno funkcję miejsca na butlę z tlenem jak i osobiste rzeczy pacjenta ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

42.6. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwy odbojowe umieszczone w narożach ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

42.7. Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu , nie tapicerowany ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

42.8. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w osobny niezależny wieszak kroplówki , odejmowalny , nie zintegrowany z wózkiem ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

42.9. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w opuszczane barierki boczne poniżej poziomu materaca , metalowe lakierowane proszkowo ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

42.10. Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka Zamawiający dopuszcza wymóg rozwiązania kolumnowego , będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstania infekcji ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

42.11. Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający dopuszcza wymóg aby barierki zabezpieczały pacjenta na całej długości leża wózka? Wyłącznie barierki na całej długości leża optymalnie zabezpieczają leżącego pacjenta zarówno podczas transportu jak i w sytuacjach pozostawienia go w przypadku krótkookresowego pobytu szpitalu czy też oczekiwania na przydział miejsca

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

42.12. Czy Zamawiający kierując się wygodą pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wymóg aby wózek posiadał hydrauliczną regulację wysokości oraz funkcji Trendelenurga i anty Trendelenburga? Hydrauliczna regulacja w zdecydowany sposób ułatwia podnoszenie i opuszczanie leża wózka Dokonywana jest dźwignia nożną bez konieczności użycia rąk (swobodne ręce), pozwala na stały kontakt wzrokowy z pacjentem i nie wymaga użycia znacznej siły przez personel medyczny (bardzo często drobne pielęgniarki)



## **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 43**

#### **Dot. GRUPA 1 Negatoskop cyfrowy i analogowy**

43.1. Prosimy o doprecyzowanie czy negatoskop ma być wyposażony w żaluzje ?

#### **Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

43.2. Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga stacji spełniającej poniższe parametry

Lp.	Parametry stacji DICO 1M/1B 40"/Negatoskop LED
1.	Stacja wykonana w wersji do zabudowy w ścianie,
2.	Klawiatura składana, podfoliowa z touchpad'em, przewody zabudowane niewidoczne, możliwość zastosowania myszki medycznej
3.	Stacja DVD+/-RW LightScribe – 1 szt.
4.	Monitor chroniony szybą z antyrefleksem, 8 krotna redukcja niepożądanych refleksów świetlnych producent Schott contouran
5.	Dwa złącza USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem Gniazda sygnału wejściowego Display Port, HDMI, VGA; Gniazdo sygnału wyjściowego display Port Kontrola monitora poprzez Złącze LAN lub RS 232 Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem
6.	Wymiary wnęki pod zabudowę 1700x950x178 mm
7.	Obudowa gwarantująca łatwość dezynfekcji
8.	System operacyjny Windows W7 Professional/
9.	Płyta główna Intel
10.	Procesor I3:3,4 GHz.
11.	Pamięć RAM 4 GB DDR2 z możliwością rozbudowy do 8 GB
12.	Profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu
13.	Dysk twardy 500 GB z możliwością powiększenia przestrzeni oraz pracy w trybie RAID.
14.	Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14, posiadający sprzętową kalibrację do standardu DICOM w tablicy LUT monitora, matryca SPV-A podświetlenie W-LED
15.	Przekątna monitora 40 "
16.	Rozdzielczości monitora 1920x1080 – 2 Mpix
17.	Kąt widzenia monitora poziom/pion – 178° / 178°
18.	Jasność monitora min.700 cd/m <sup>2</sup>
19.	Kontrast monitora min. 4000:1
20.	Negatoskop analogowy LED z czterema żaluzjami lub bez żaluzji, ekran 36x43cm, natężenie światła min. 6000cd/m <sup>2</sup> , równomierność oświetlenia ≥90%, regulacja natężenia światła w zakresie 10-100%
21.	Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy medycznej MDD 93/42/EEC ze zmianami 2007/47/EC oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.

#### **Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 44**

#### **DOT. GRUPA 1 – WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE STOŁY OPERACYJNE**

44.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o napędzie elektrohydraulicznym, którego regulacja wysokości, przechyły boczne i wzdłużne, regulacja segmentu oparcia pleców, poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku, pozycje flex oraz reflex są uruchamiane jednym przyciskiem natomiast blokowanie stołu do podłoża jest realizowany za pomocą dźwigni oraz przesuw wzdłużny jest realizowany manualnie? Tak skonfigurowany stół

w pełni zaspokaja zdecydowana większość procedur.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

44.2. Czy Zamawiający opisując wypiętrzenie 120mm oraz w innych punktach opisując funkcje flex/reflex ma na myśli zaoferowanie jednej z tych funkcjonalności? W nowoczesnych stołach operacyjnych stosuje się funkcje flex/reflex gdyż jest ona mniej traumatyczna dla pacjenta, natomiast w starszej generacji stołach operacyjnych wypiętrzenie mostkowe to realizowane za pomocą wysunięcia części blatu pionowo. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje jednej z tych funkcjonalności lub preferuje funkcje flex/reflex jako bezpieczniejsza dla pacjentów.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

44.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny najwyższej światowej jakości, którego regulacja w pionie wynosi od 600 do 950 mm? Zakres minimalnie odbiega od wymaganego i nie ma wpływu na przebieg zabiegów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

44.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego przesuw wzdłużny wynosi 310mm? Wartość taka umożliwi przesświetlenie całego pacjenta bez konieczności jego repozycjonowania i minimalnie odbiega od wymaganej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

44.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego system blokady polega na centralnej blokadzie kół bez konieczności dodatkowego wysuwania stoppek. System ten jest bezpieczny gdyż nie ma możliwości przypadkowego urazu stóp personelu poprzez wysuwane stopki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

44.6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny którego konstrukcja ze stali nierdzewnej dodatkowo jest przykryta pokrywą z tworzywa łatwym do czyszczenia i dezynfekcji, odpornym zarówno na działanie kwasów jak i preparatów zasadowych oraz kształt tej pokrywy uniemożliwia gromadzenie się płynów na podstawie stołu? Rozwiązanie to jest równoważne z oczekiwanym a nawet lepsze ze względu na łatwość utrzymania czystości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## **Pytanie 45**

### **DOT. GRUPA 1 – WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE**

#### **LAMPY OPERACYJNE**

45.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjne z głowicami wyposażonymi odpowiednio 24 oraz 12 diod dla czaszy głównej oraz satelitarnej? Ilość diod nie ma znaczenia w jakości światła w polu operacyjnym. Oferowane lampy posiadają najwyższe parametry światła już przy zastosowaniu tak małej ilości diod.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

45.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjne z głowicą główną

posiadająca piec segmentów o temperaturze barwowej 3900K oraz głębokość oświetlenia = 110 cm? Parametry te odbiegają minimalnie od wymaganych.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

45.3. Czy Zamawiający dopuszcza do zaopiniowania lampy operacyjnej z głowicą główną posiadającą 6 diod wokół uchwytu? Ilość diod niewiele odbiega od oczekiwanej.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

45.4. Czy Zamawiający dopuszcza do zaopiniowania lampy operacyjnej z głowicą główną, której regulacja natężenia światła przebiega w 6-ciu krokach?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

45.5. Czy Zamawiający dopuszcza do zaopiniowania lampy operacyjnej z głowicą główną i satelitarną, których regulacja pola operacyjnego wynosi od 20 do 25 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

45.6. Czy Zamawiający dopuszcza do zaopiniowania lampy operacyjnej z głowicą satelitarną wyposażoną w trzy segmenty świecące? Ilość segmentów nie ma znaczenia w jakości światła w polu operacyjnym.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

45.7. Czy Zamawiający dopuszcza do zaopiniowania lampy operacyjnej z głowicą satelitarną o temperaturze barwy światła =3900K? Z punktu widzenia operatorów niższy parametr temperatury barwowej jest lepszy gdyż daje bardziej ciepłą barwę światła, które posiada mniejsze zjawisko „olsnienia” i nie męczy wzroku przy dłuższych procedurach.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

45.8. Czy Zamawiający dopuszcza do zaopiniowania lampy operacyjnej z głowicą satelitarną, której głębokość oświetlenia wynosi 110 cm?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

45.9. Czy Zamawiający dopuszcza do zaopiniowania lampy operacyjnej sterowanej za pomocą panelu przy lampach oraz panelu ściennego zamiast pilota?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

45.10. Zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi parametrów światła w polu operacyjnym maksymalna wartość napromieniowania nie może przekroczyć 500W/m kw. Czy Zamawiający dopuszcza zatem do zaopiniowania lampy operacyjnej których wielkość napromieniowania jest zgodna z obowiązującą normą?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 46**

##### **Stół operacyjny**

Czy dopuszcza Państwo wysokiej klasy stół elektromechaniczny?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

## **Pytanie 47**

### **Lampa Operacyjna**

47.1. Czy dopuszczają Państwo wysokiej klasy lampy operacyjne z centralnie umieszczonym uchwytem sterylizowalnym, będącym 4 centymetry od geometrycznego środka kopuły?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

47.2. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuła satelitarna ma zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego od 18 do 32 cm ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

47.3. Czy zamawiający dopuści lampy operacyjne z nowoczesnym systemem optycznym złożonym z źródeł LED z odbłyśnikami, który nie wymaga zawodnego systemu redukcji cieni?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

47.4. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z napromieniowaniem 330 W/m<sup>2</sup> przy 100 000 lux ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

## **Pytanie 48**

### **Aparat do znieczulania ogólnego z monitorem**

48.1. Czy dopuszczają Państwo wysokiej klasy aparat do znieczulania z dużym podświetlanym blatem za pomocą zintegrowanego źródła światła, ale bez możliwości wysuwania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48.2. Czy dopuszczają Państwo układ okrężny nie wymagający podgrzewania w celu ochrony przepływomierzy przed wilgocią?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

48.3. Czy dopuszczają Państwo dla: O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O i powietrza mechaniczne przepływomierze podwójne jeżeli istnieje możliwość pomiaru i wyświetlania wartości przepływów gazów w czasie pracy aparatu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48.4. Czy dopuszczają Państwo aparat z regulacją PEEP w zakresie 3-20cmH<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48.5. Czy dopuszczają Państwo wysokiej klasy aparat do znieczulania z regulacją stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:5?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48.6. Czy dopuszczają Państwo aparat z regulacją częstości oddechu minimum od 2 do 99 1/min?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48.7. Czy dopuszczą Państwo wysokiej klasy aparat z regulacją ciśnienia wdechu w zakresie od 0 do 50 hPa i regulacją pauzy wdechowej w zakresie od 0 do 50% czasu wdechu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48.8. Czy dopuszczą Państwo respirator z kolorowym ekranem LCD TFT 8,4" sterowany przez ekran dotykowy i/lub pokrętko, wbudowany w aparat?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48.9. Czy dopuszczą Państwo aparat z możliwością konfiguracji ekranu, wyświetlanych krzywych i parametrów cyfrowych oraz pamięcią 14 konfiguracji, z trendami dla TV, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f w monitorze pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48.10. Czy dopuszcza Państwo alarm MV i f, których działanie eliminuje potrzebę używania alarmu TV ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48.11. Czy zaakceptują Państwo monitor z 6 krzywymi i 96 h trendami tabelarycznymi i graficznymi mierzonych parametrów z możliwością jednoczesnego, ciągłego wyświetlania krzywych dynamicznych, trendów tabelarycznych i graficznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48.12. Czy dopuszczą Państwo monitor z pamięcią alarmów z 30 sekundowymi odcinakami wybranych krzywych pomiarowych 15 sek. przed i po zdarzeniu, ale bez możliwości zapamiętywania 12 godzin krzywych dynamicznych?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

48.13. Czy Dopuszczą Państwo monitor z pomiarem saturacji w zakresie 30-100%

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48.14. Czy dopuszczą Państwo wydruki z monitora na przenośnej drukarce termicznej, lub w systemie informacji klinicznej po rozbudowie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## **Pytanie 49**

### **Kardiomonitor**

49.1. Czy dopuszczą Państwo kardiomonitor o wadze 4,1 kg z akumulatorem i z ekranem 12", sterowany przez ekran dotykowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

49.2. Czy zaakceptują Państwo 96 h trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów z możliwością jednoczesnego, ciągłego wyświetlania krzywych dynamicznych, trendów tabelarycznych i graficznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**



49.3. Czy dopuszczają Państwo monitor z pamięcią alarmów z 30 sekundowymi odcinakami wybranych krzywych pomiarowych 15 sek. przed i po zdarzeniu, ale bez możliwości zapamiętywania 12 godzin krzywych dynamicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

49.4. Czy dopuszczają Państwo wydruki z monitora na przenośnej drukarce termicznej, lub w systemie informacji klinicznej po rozbudowie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

49.5. Czy dopuszczają Państwo monitor z pomiarem saturacji w zakresie 30-100% i zakresem pomiarowym pulsu 30-250 ud./min.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

49.6. Czy dopuszczają Państwo monitor z analizą ST w zakresie  $\pm 9$  mm i wyświetlaniem porównawczym wszystkich krzywych ST?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

49.7. Czy dopuszczają Państwo monitor z ręcznym i automatycznym ustawianiem alarmów dla parametrów dynamicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

49.8. Czy dopuszczają Państwo monitor z pomiarem saturacji w zakresie 30-100% i pomiarem częstości w zakresie 30-250 1/min.?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 50**

**Dot. Monitor zwiótczenia mięśniowego**

Czy dopuszczają Państwo miernik zwiótczenia TOF Watch?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 51**

**Dot. ram. C**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające ruch orbitalny ramienia 120 stopni?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 52**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające max prąd dla fluoroskopii standardowej na poziomie 5mA. Różnica między parametrem oczekiwanym przez Zamawiającego, a oferowanym przez naszą firmę jest znikoma i nie ma wpływu na funkcjonalność sprzętu

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 53**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie wyposażone w elektryczny system ruchu ramienia góra dół z górną granicą na poziomie 43 cm? Różnica między parametrem

oczekiwanym przez Zamawiającego, a oferowanym przez naszą firmę jest znikoma i nie ma wpływu na funkcjonalność sprzętu

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 54**

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić przełożenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej spinającej istniejące budynki B i C a przebiegającej pomiędzy tymi budynkami pod nowo projektowanym A oraz wycinkę drzew i uzgodnienia z gestorami sieci.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazane zakresy, z wyłączeniem wycinki drzew, należy przewidzieć w ramach ceny ofertowej.**

#### **Pytanie 55**

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy w budynku B będącym w ewidencji zabytków należy:

- uwzględnić prace pod nadzorem Konserwatora
- przewidzieć renowację zabytkowej elewacji

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wskazane prace należy przewidzieć w ramach ceny ofertowej. Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić projekt budowlany i uzyskać zgodę Konserwatora Zabytków.**

#### **Pytanie 56**

W budynku B, wpisanym do ewidencji zabytków, jest czynny oddział izby przyjęć bezpośrednio stykający się z nowo projektowanym bud A- jak w takiej sytuacji należy uwzględnić dojazd karetka na czas budowy oraz wejście dla pacjentów, które podczas prowadzenia prac będą leżały w strefie budowy i pracy żurawia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rozwiązanie wskazanych kwestii zostanie opracowane podczas projektowania.**

#### **Pytanie 57**

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy w ramach adaptacji pomieszczeń poziomu 1 w budynku B wpisanym do ewidencji zabytków, dla potrzeb kotłowni, tymczasowej izby przyjęć, rozdzielni, sprężarkowni i gazów medycznych przedmiot zamówienia obejmuje:

- pogłębienie piwnic,
- podbicie fundamentów,
- odgrzybienie ścian,
- wykonanie izolacji
- wykonanie iniekcji
- wydzielenie strefy pożarowej
- uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów m. in. w zakresie wysokości pomieszczeń i doświetlenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany przez Wykonawcę zakres zostanie uszczegółowiony podczas prac projektowych.**

### **Pytanie 58**

Czy Zamawiający przewiduje wyłączenie oddziałów znajdujących się w budynku B z użytkowania na czas modernizacji czy też należy przewidzieć dwuetapowość wykonania wszystkich instalacji i robót?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 59**

Na jakim etapie robót należy przewidzieć wyposażanie pomieszczeń w urządzenia medyczne?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ. Do decyzji Wykonawcy, po konsultacji z Zamawiającym**

### **Pytanie 60**

Czy pomieszczenia bud B przedstawione w układzie stref technologicznych PFU należy przewidzieć do remontu, czy zgodnie z zakresem wykończenia i uzbrojenia w instalacje jak pom bud A.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 61**

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym znajduje się wykaz urządzeń i sprzętu medycznego wraz z parametrami technicznymi. Czy dostawa i montaż w/w urządzeń i sprzętu stanowią również przedmiot zamówienia? Jeśli tak czy opisane parametry techniczne są obowiązujące?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 62**

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje w przyszłości dobudowę jeszcze jednej kondygnacji nad bud A? Jeśli tak to czy należy to uwzględnić w obliczeniach konstrukcyjnych i wykonawstwie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dobudowy kolejnej kondygnacji.**

### **Pytanie 63**

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy przekrój linii zasilającej energetycznej jest wystarczający dla potrzeb docelowych czy też w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zwiększenie mocy dostarczanej, w tym budowę trafostacji, linii zasilającej?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 64**

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy Zamawiający na czas budowy przewiduje wyłączenie wjazdu na teren szpitala i parkowania samochodów personelu i gości?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rozwiązanie wskazanych kwestii zostanie uzgodnienia podczas projektowania.**

### **Pytanie 65**

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy istniejąca w budynku winda przewidziana będzie do adaptacji? Jeśli tak to czy będzie windą przelotową (pomiędzy dwoma budynkami) i czy

w związku z tym należy uwzględnić wydzielenie w tym miejscu strefy pożarowej?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

#### **Pytanie 66**

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy należy wydzielić strefy pożarowe pomiędzy budynkami A, B i C?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

#### **Pytanie 67**

W SIWZ Zamawiający wymaga uzgadniania i konsultowania projektu na każdym etapie opracowania, jednak nie wskazuje terminów, w jakich będzie dane uzgodnienia i konsultacje prowadził. Prosimy o doprecyzowanie w/w kwestii.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie widzi konieczności wskazywania terminu. Zamawiający zapewnia, iż konsultacje i uzgodnienia będą prowadzone przez cały okres trwania etapu projektowania.**

#### **Pytanie 68**

Czy Zamawiający dopuści dodanie w projekcie umowy zapisu o następującej treści:

„Gwarancja i rękojmia na urządzenia/materiały/sprzęt udzielona zostaje na warunkach i terminach zgodnych z gwarancją producenta”?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ.**

#### **Pytanie 69**

Dot. § 17 ust 3 projektu umowy - Wykonawca zwraca się o zmianę w/w zapisu na zapis o następującej treści:

„W przypadku zaistnienia zwłoki w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w uzgodnionym przez strony terminie, technicznie uzasadnionym, nie krótszym aniżeli 14 dni, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia z wyznaczeniem dodatkowego odpowiedniego terminu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi za zwłokę”

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę iż załącznikiem nr 5 do SIWZ nie jest projekt umowy lecz Istotne Postanowienia Umowy**

#### **Pytanie 70**

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu dającego możliwość wnoszenia zastrzeżeń do polisy a w zamian doprecyzowanie minimalnych wymagań Zamawiającego w w/w zakresie gdyż mają one wpływ na koszt zawarcia polisy OC i a taki koszt musi zostać przez Wykonawcę uwzględniony w wycenie.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 71**

Zamawiający przewiduje kary umowne za opóźnienia. Wykonawca wnosi o zastąpienie możliwości naliczania kar za opóźnienia i przyjęcia możliwości naliczania kar jedynie za zwłokę.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę zapoznać się z odpowiedzią do pytania nr 9 (w zakresie punktu 1.2)**

**Pytanie 72**

Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji, pod warunkiem spełniania przez tą osobę wszystkich warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla tych funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ. W załączniku nr 8 do SIWZ, pod tabelą jest informacja ww. sprawie.**

**Pytanie 73**

Z informacji przedstawionych przez Zamawiającego wynika, iż głównym zakresem przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie, rozbudowa oraz przebudowa i modernizacja Szpitala. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o złagodzenie warunków udziału w postępowaniu poprzez ich zmianę i dopuszczenie do udziału wykonawców, którzy zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w formule zaprojektuj i wybuduj, trzy roboty budowlane, polegające na przebudowie i modernizacji czynnego szpitala, o łącznej wartości min. 14 mln. zł. , przy czym min. jedna robota powinna obejmować swym zakresem blok operacyjny wraz z wyposażeniem.

Wykonawca pragnie wskazać, iż obecnie sformułowany warunek znacznie ogranicza konkurencję, gdyż w ostatnich latach niewiele było prowadzonych inwestycji w zakresie, jakiego wymaga Zamawiający. Ponadto budowa nowego szpitala ma inną specyfikę niż wykonywanie prac rozbudowy i modernizacji na czynnym obiekcie. W ocenie wykonawcy wykazanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonywania robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w czynnym szpitalu w pełni odpowiada potrzebom zamawiającego i jest adekwatne do przedmiotu zamówienia, pozwalając tym samym na zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 74**

Wykonawca wnosi o zmianę warunku opisanego w SIWZ pod poz. V pkt 5 lit. B - w zakresie doprecyzowania kwoty przychodu netto ze sprzedaży. Obecnie sformułowany warunek w ocenie wykonawcy nie jest precyzyjny i nie spełnia wymogów ustawy pzp.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, iż pod literą B znajduje się warunek dotyczący polisy ubezpieczeniowej. Powyższe pytanie pozostaje bez związku w warunkiem wskazanym w SIWZ, w cz. V, pkt 5, lit. B**

**Pytanie 75**

Wykonawca wnosi o zmianę terminu, w którym obowiązany będzie oddać zamawiającemu projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami samo postępowanie administracyjne może trwać 60 dni, zatem pozostawienie wykonawcy 5 dni na wykonanie projektu jest terminem nierzeczywistym.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**



### **Pytanie 76**

Wykonawca wnosi o zmianę terminu, w którym obowiązany będzie oddać zamawiającemu projekt wykonawczy. Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z obecnymi zapisami wzoru umowy na projekt wykonawczy pozostawiono 10 dni, co czyni ten terminem obiektywnie niemożliwym do dotrzymania.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 77**

Wykonawca wnosi o zmianę lub całkowitą rezygnację z zapisu § 4 ust 3 lit a i b wzoru umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia za projekt budowlany i wykonawczy. Określenie wynagrodzenia na poziomie odpowiednio 0,45% i 3% ceny oferty wykonawcy, jednocześnie biorąc pod uwagę nierealne terminy wskazane przez zamawiającego, może mieć wpływ na wysokość ceny ofertowej oraz jakość opracowań projektowych.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 78**

Czy Zamawiający dysponuje decyzją w sprawie warunków zabudowy dla wskazanej inwestycji?

**Odpowiedź: Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana, gdyż teren stanowiący opracowanie znajduje się na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tczew, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 27 stycznia 2005r.**

### **Pytanie 79**

Czy Zamawiający przewiduje odstępstwa od wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wytycznych, w sytuacji kolizji z wydanymi decyzjami administracyjnymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści odstępstwa, pod warunkiem ich wcześniejszego uzasadnienia i uzgodnienia.**

### **Pytanie 80**

**dotyczy stołów:**

80.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu regulowanym mechanicznie?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

80.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu 300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

80.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pilot oraz dodatkowy panel sterowania na kolumnie stołu bez podświetlenia?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

80.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pilot oraz

dodatkowy panel sterowania bez sygnalizacji włączenia do sieci?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

80.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 715-1165 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

80.6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z systemem blokowania stołu do podłoża realizowanym mechanicznie?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

80.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z systemem blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek bez automatycznego systemu kompensacji nierówności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

80.8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace o grubości 50 mm wykonane z pianki poliuretanowej bez właściwości przeciwodleżynowych.? Stół dodatkowo wyposażony w silikonowe materace przeciwodleżynowe.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 81**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat do znieczulenia z akumulatorem wystarczającym na 90 minut pracy?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 82**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat do znieczulenia z układem oddechowym okrężnym nie wymagającym podgrzewania? Nowoczesne rozwiązanie proponowane z uwagi na pionową konstrukcję układu oddechowego nie wymaga podgrzewania, nie ma niebezpieczeństwa wykraplania się, jest odporne na skraplanie. W starszych technologicznie rozwiązaniach podgrzewanie jest wymagane.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 83**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat do znieczulenia z pochłaniaczem dwutlenku węgla o pojemności 1,4 l?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 84**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat do znieczulenia z respiratorem o napędzie elektrycznym?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 85**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat do znieczulenia z respiratorem o napędzie mechanicznym?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 86**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat do znieczulenia o regulacji PEEP w zakresie od 4 do 20 kPa?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 87**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat do znieczulenia o regulacji wdechu do wydechu od 3:1 do 1:9,9?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 88**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat do znieczulenia o regulacji częstości oddechu w zakresie 4-80 odd./min?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 89**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat do znieczulenia bez wyświetlania krzywej przepływu w funkcji czasu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 90**

Dotyczy: Monitor zwiotczenia mięśniowego

90.1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny monitor zwiotczenia mięśniowego wyposażony w przyciski funkcyjne i kolorowy wyświetlacz do obrazowania mierzonych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

90.2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny monitor zwiotczenia mięśniowego z możliwością kalibracji prądem wybranym przez użytkownika?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

90.3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny monitor zwiotczenia mięśniowego o TOF programowalnym w zakresie 1-60 min?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

90.4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny monitor zwiotczenia mięśniowego o DBS 3,3 lub 3,2?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 91**

Dotyczy: Str. 61 kardiomonitor:

91.1. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor o masie 4,5 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

91.2. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor o braku możliwości rozbudowy o wbudowaną kartę łączności bezprzewodowej?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

91.3. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z zapamiętywaniem minimum 12 minut krzywych dynamicznych?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

91.4. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor bez funkcji obliczania parametrów wentylacyjnych i nerkowych?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

91.5. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor o zasilaniu akumulatorowym wystarczającym na 1,5 godziny pracy?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 92**

Dotyczy: Pomiar EKG

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor o analizie odchylenia odcinka ST w zakresie -0,8 mV do +0,8 mV?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 93**

Dotyczy: Pomiar saturacji i pletyzmografia

93.1. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor o zakresie pomiaru pulsu od 30 P/min?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

93.2. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor bez funkcji blokady sygnalizacji alarmowej SpO<sub>2</sub> w momencie pompowania mankietu na tej samej kończynie na której jest założony czujnik saturacji?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 94**

Dotyczy: Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor o równoważnej metodzie pomiaru kapnografii metodą Microstream?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 95**

Czy Zamawiający dopuści możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 1200 ml/h?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 96**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia pompy

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 97**

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru trybów pracy po zakończeniu infuzji:

- zatrzymanie infuzji
- tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia – zapobieganie obturacji) z regulacją prędkości podaży przez Użytkownika w zakresie nie mniejszym niż 0,1-2,0 ml/h?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 98**

Czy zamawiający dopuści automatyczne cofanie tłoka strzykawki po wystąpieniu alarmu okluzji

Programowanie min. 10 progów ciśnienia okluzji przez Użytkownika w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 mm Hg ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 99**

Czy Zamawiający dopuści funkcję wypełnienia drenu z wyborem przez Użytkownika prędkości i objętości wypełnienia drenu oraz maksymalnej objętości wypełnienia zakresie nie mniejszym niż 0,5-5 ml ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 100**

Dotyczy: Stoły operacyjne

100.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu regulowanym mechanicznie?

**Odpowiedź: odpowiedź w 80.1**

100.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu 300 mm?

**Odpowiedź: odpowiedź w 80.2**

100.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pilot oraz dodatkowy panel sterowania na kolumnie stołu bez podświetlenia?

**Odpowiedź: odpowiedź 80.3**

100.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pilot oraz dodatkowy panel sterowania bez sygnalizacji włączenia do sieci?

**Odpowiedź: odpowiedź w 80.4**

100.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 715-1165 mm?

**Odpowiedź: odpowiedź w 80.5**

100.6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z systemem blokowania stołu do podłoża realizowanym mechanicznie?

**Odpowiedź: odpowiedź w 80.6**

100.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z systemem blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek bez automatycznego systemu kompensacji nierówności?

**Odpowiedź: odpowiedź w 80.7**

100.8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace o grubości 50 mm wykonane z pianki poliuretanowej bez właściwości przeciwodleżynowych.? Stół dodatkowo wyposażony w silikonowe materace przeciwodleżynowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 101**

Dotyczy: Lampa operacyjna

101.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z maksymalnym poborem mocy 330W?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

101.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której kopuła główna składa się z 3 segmentów?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

101.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, z regulacją średnicy pola bezcieniowego w kopule głównej w zakresie 24-34 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

101.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z oświetleniem endo-światło LED 6 diod rozmieszczone po 2 diody w każdym segmencie, po przekątnej wokół środka segmentu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

101.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją elektroniczną 7 stopniową?



### **Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

101.6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której kopuła satelitarna składa się z 3 segmentów?

### **Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

101.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, z regulacją średnicy pola bezcieniowego w kopule satelitarnej w zakresie 24-34 cm?

### **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

101.8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, z wgłębnością oświetlenia L1+L2 w kopule satelitarnej 120 cm?

### **Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

101.9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z wielkością napromieniowania 350w/m<sup>2</sup>?

### **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 102**

Dotyczy: Zabudowa panelowa systemowa ścienna i sufitowa

102.1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu wykończenia ścian sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w technologii: Panele ścienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. *Powłoka bakteriobójcza zapewnia systemom paneli ze stali szlachetnej 24-godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. W tej technologii wykorzystuje się jony srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Warstwa przeciwdrobnoustrojowa hamuje wzrost bakterii do 99,9% w ciągu 24 godzin.* Panele ścienne wykonane z blachy o grubości min. 1 mm wzmacniane płytą gipsowo-kartonowa o grubości o grubości 12,5 mm. Fugi między panelami wykonane z antybakteryjnej silikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce uszczelki podczas jej produkcji. System zapewniający szybki i łatwy demontaż pojedynczych paneli ściennych. System składający się z następujących elementów: wsporniki profilowane, szyna podłogowa, element łączący zabudowę ścienną i sufitową, panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej konstrukcje mocujące dla punktów poboru gazów medycznych i innych zabudowanych elementów.?

### **Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 103**

Dotyczy: Drzwi zawiasowe- element systemowej zabudowy panelowej

Drzwi przesuwne- element systemowej zabudowy panelowej

103.1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie na bloku operacyjnym i w pomieszczeniach

towarzyszących drzwi systemowych kompatybilnych z zabudową panelową wykonanych w całości ze stali nierdzewnej? Skrzydło drzwiowe wykonane w technologii warstwowej odpornej na uderzenie wypełnienia w formie tzw. plastra miodu, licowanej stalą chromowo-niklową materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240. Drzwi wyposażone w przeszklenie szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią skrzydła drzwiowego.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 104**

Czy całkowity koszt wycinki drzew pokrywa Zamawiający czy Wykonawca?

**Odpowiedź: Koszt wycinki leży po stronie Zamawiającego**

#### **Pytanie 105**

Koncepcja nie spełnia wymogów p.poż. w szczególności długości dróg ewakuacyjnych, wysokości stopni w istniejącym budynku na klatce schodowej. Czy dopuszcza się zmiany w koncepcji?

**Odpowiedź: Zamawiający w uzasadnionych sytuacjach dopuści zmiany koncepcji.**

#### **Pytanie 106**

W kontekście przewidzianej konstrukcji nadbudowy zmieni się klasa budynku z niskiego na średnio wysoki. Czy na tym etapie należy przewidzieć rozbudowę systemów instalacyjnych i zabezpieczeń pożarowych oraz koncepcję drogi p.poż.?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby obiekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. System instalacji i zabezpieczeń pożarowych musi być zgodny z obowiązującymi przepisami dla zakresu opracowania ujętego w PFU**

#### **Pytanie 107**

W specyfikacji zapisano, że część pokoi może zostać wyposażona w indywidualne węzły sanitarne. O jakiej części mówimy? Ile sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykonanie dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawcy, zatem to wykonawca wstępnie określi te pomieszczenia i przedstawi do akceptacji. Szczegółowe rozwiązania możliwe będą dopiero na etapie projektowania.**

#### **Pytanie 108**

Czy termin 65 dniowy podany w specyfikacji dotyczy pozwolenia na budowę? Czy może zostać przesunięty bez konsekwencji przesunięcia terminu końcowego oddania inwestycji? ( Terminy urzędowe mogą nie pozwolić na odstępstwa od przepisów sanitarnych i p.poż. uzyskanie pozwolenia na budowę)

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 109**

Jakiego okresu i terminu dotyczy zapis mówiący o pielęgnacji terenów zielonych?

**Odpowiedź: Termin oraz pielęgnacja powinny nastąpić po ukończeniu prac związanych ze zmianą zagospodarowania terenu.**

### **Pytanie 110**

Uwaga do umowy: Wnoskujemy o zmianę zapisu dotyczącego bezusterkowego końcowego odbioru robót na możliwość podpisania końcowego protokołu robót z listą uwag i podaniem terminu ich usunięcia.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, iż do SIWZ załączone zostały Istotne Postanowienia Umowy, nie zaś umowa.**

### **Pytanie 111**

W związku z tym, że należy zaprojektować i wykonać rezerwową rozprężalnię tlenu, proszę o potwierdzenie, że szpital posiada podstawowe źródło zasilania w tlen np. w postaci zbiornika kriogenicznego. Jednocześnie proszę o wskazanie miejsca, w którym należy się podłączyć do istniejącej instalacji tlenu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada zbiornik kriogeniczny. Zamawiający informuje również, iż po stronie wykonawcy leży opracowanie dokumentacji projektowej, zatem miejsca wpięć muszą zostać ujęte w projekcie.**

### **Pytanie 112**

Proszę o potwierdzenie, że pomieszczenia t.6, 7.8, t.9 i t.10 na kondygnacji -1 będą przeznaczone na źródła zasilania gazów medycznych

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 113**

W ramach przedstawionych umów z gestorami sieci prosimy o konkretne wskazanie rezerwy zapasu danego medium oraz jasne wskazanie, iż zapas ten może zostać zagospodarowany przez planowaną w przetargu inwestycję, dotyczy wszystkich branż elektryka, teletechnika woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie szpitala znajdują się dwa transformatory po 400 kVA każdy, natomiast zapotrzebowanie wynosi 230 kW. Do szpitala doprowadzona jest instalacja gazowa o przekroju fi 90x5.2. Paliwo gazowe na poszczególne miesiące zamawiane jest w ilości ok. 100 tys m<sup>3</sup>, natomiast faktyczne zużycie kształtuje się na poziomie 15 tys m<sup>3</sup>. Szpital zasilany jest z dwóch różnych sieci wodociągowych o średnicy fi 100 i fi 200, biegnących w ulicy 30 Stycznia. Budynek B dodatkowo zasilany jest osobnym przyłączem wodociągowym. W aktualnej umowie z ZWiK ustalono ilość dostarczanej wody na wszystkie oddziały na poziomie 1500 m<sup>3</sup>, natomiast średnie zużycie miesięczne wynosi ok. 1300 m<sup>3</sup>.**

### **Pytanie 114**

Prosimy o wskazanie miejsca wpięcia poszczególnych instalacji oraz podania warunków wpięcia się do tych miejsc z rysunkami pokazującymi schematy urządzeń, do których następuje wpięcie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż po stronie wykonawcy leży opracowanie dokumentacji projektowej, zatem miejsca wpięć muszą zostać ujęte w projekcie.**

### **Pytanie 115**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dla oferentów o warunki techniczne wykonania

przyłączy i korzystania z istniejących sieci oraz instalacji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wybranemu Wykonawcy zostaną wystawione pełnomocnictwa w zakresie wystąpienia do stosownych urzędów o wydanie warunków technicznych oraz koniecznych pozwoleń**

#### **Pytanie 116**

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji istniejących obiektów, z którymi łączy się planowana inwestycja w zakresie wszystkich instalacji w tym sanitarnych (gazy medyczne, sprężone powietrze, wentylacja, klimatyzacja, wod-kan, ogrzewanie), elektrycznych, teletechnicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż po stronie wykonawcy leży opracowanie dokumentacji projektowej jak również koniecznych inwentaryzacji architektonicznych i instalacji.**

#### **Pytanie 117**

Prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej opisującej zagadnienia ochrony przeciwpożarowej dla istniejących budynków (dotyczy rozwiązań kubaturowych jak i PZT)

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż po stronie wykonawcy leży opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem ekspertyzy dotyczącej warunków techniczno-budowlanych w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych i ewakuacji.**

#### **Pytanie 118**

Prosimy o uzupełnienie inwentaryzacji architektonicznego o stosowne przekroje, rzuty oraz elewacje; brak rzutu fundamentów oraz powiązanych z nimi przekrojów nie pozwala na przyjęcie realnej do wykonania technologii fundamentów w sąsiedztwie istniejących budynków.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż po stronie wykonawcy leży opracowanie dokumentacji projektowej jak również koniecznych inwentaryzacji architektonicznych i instalacji.**

#### **Pytanie 119**

Prosimy o udostępnienie czytelnych map do celów projektowych (opublikowana na serwerze mapa jest nieczytelna)

**Odpowiedź: Mapa do celów projektowych zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy, po podpisaniu umowy.**

#### **Pytanie 120**

Prosimy o precyzyjne określenie zakresu prac związanego z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego (w PFU widnieją zapisy str. 1 pkt (I) 1. Uzupełnienie oświetlenia , natomiast na stronie 110 PFU istnieje zapis o możliwości oświetlenia całego terenu).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazany zakres zostanie doprecyzowany na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.**

#### **Pytanie 121**

Wobec zapisów PFU nakazujących integrację systemów SAP, DSO, CCTV, KD, prosimy o przekazanie kompletnej inwentaryzacji istniejących wymienionych wyżej systemów

bezpieczeństwa.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na etapie przygotowywania projektu należy przewidzieć oddzielne instalacje i centrale dla wszystkich systemów, dla nowoprojektowanego budynku umożliwiające współdziałanie z istniejącymi systemami.**

### **Pytanie 122**

Prosimy o jasne wskazanie wymagań (wskazanie pomieszczeń) dotyczących dekoracyjnych obniżeń sufitów z zamontowaniem taśm led (zapisy str 73).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pomieszczenia te zostaną doprecyzowane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.**

### **Pytanie 123**

Prosimy o przekazanie konfiguracji istniejącej centrali telefonicznej i wskazanie wytycznych dotyczących rozbudowy centrali bądź wykorzystania istniejącej.

**Odpowiedź: Sieć telefonii stacjonarnej na terenie szpitala działa na zasadzie usługi centrex od operatora telekomunikacyjnego (Netia). Każdy abonent wewnętrzny w nowym obiekcie powinien być zakończony w głowicy telekomunikacyjnej w pomieszczeniu technicznym (serwerownia).**

**Budynek należy przyłączyć do sieci telekomunikacyjnej operatora (szafa rozdzielcza) w konfiguracji 1-1 ( każdy abonent wewnętrzny musi być połączony z operatorem ) plus 10 par telekomunikacyjnych jako zapas awaryjny .**

### **Pytanie 124**

Dot. sala. op. b.10 i b.12 i b.16

Czy Zamawiający w pkt. 1. 4.4 zestawienie technologiczne dla bloku operacyjnego Sala operacyjna b.10 w wymienionej liście sprzętu - stojak anestezyjologiczny znormalizowany może wyjaśnić czy nie popełniono błędu rzeczowego i Zamawiający wyszczególnił stojak anestezyjologiczny w zamiast stolika anestezyjologicznego znormalizowanego?

**Odpowiedź: Popelniono omylkę pisarską, poprawny zapis to: stolik anestezyjologiczny znormalizowany**

### **Pytanie 125**

Zamawiający w SIWZ wymaga , aby : **Kierownik Robót (1 osoba)** - posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów) oraz spełnia wymagania określone w § 24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987) - uprawnienia konserwatorskie

Czy zostanie spełniony warunek jeśli będziemy dysponować osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą potwierdzenie co



najmniej 2 letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Czy to wystarczy?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 126**

Prosimy o potwierdzenie, że w niniejszym postępowaniu do obliczenia wartości brutto ceny oferty należy zastosować różne stawki VAT: dla robót budowlanych 23% i instalacji gazów medycznych 8%.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ. Proszę zapoznać się z odpowiedzią do pytania nr 2**

### **Pytanie 127**

W związku z brakiem w Polsce dokładnych przepisów/norm odnośnie wymogów dla instalacji wentylacji i klimatyzacji przeznaczonej dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości takich jak sale operacyjne – czy Zamawiający wymaga aby urządzenia (centrale klimatyzacyjne, nawiewy laminarne) oraz sieć kanałów (składającej się z nawiewników, tłumików, regulatorów) posiadały odpowiednie dla pomieszczeń tego typu wykonanie zgodne z określonym w normie higienicznej DIN 1946/4. Czy w celu potwierdzenia spełnienia wymagania projektowego na etapie ofertowania należy przedstawić dokument potwierdzający odpowiednie wykonanie potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć zastosowanie zgodnie z wspomnianą normą.**

### **Pytanie 128**

Czy Zamawiający wymaga, aby centrale klimatyzacyjne posiadały armaturę grzewczą i chłodniczą (m.in. pompa obiegowa nagrzewnicy, zawory regulacyjne) zabudowaną wewnątrz centrali / szafy klimatyzacyjnej w postaci sekcji całkowicie wyizolowanej ze strumienia przepływającego powietrza, co pozwala na precyzyjne dostrojenie układu oraz wprowadzania różnych funkcji serwisowych w trakcie pracy urządzenia?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 129**

Czy Zamawiający wymaga automatyki centrali zabudowanej wewnątrz urządzenia co pozwoli wprowadzania różnych funkcji serwisowych w trakcie pracy urządzenia?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 130**

Czy Zamawiający wymaga automatyki central klimatyzacyjnych współpracującej bezpośrednio z wybranymi elementami regulacyjno-sterującymi instalacji, typu: kontrola stanu zabrudzenia flitów HEPA, regulacja wydajności nawilżacza kanałowego, sterowanie siłownikiem ON-OFF regulatora stałego wydatku?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć automatykę central klimatyzacyjnych współpracującej bezpośrednio z wybranymi elementami regulacyjno – sterującymi.**



### **Pytanie 131**

Czy Zamawiający wymaga dla sal operacyjnych panelowej zabudowy systemowej ze stali (ściennej i sufitowej) ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 132**

Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja ściany systemowej zapewniała możliwość prowadzenia instalacji wewnątrz ściany ?

**Odpowiedź: Wykończenie sal operacyjnych powinno zapewniać jak najwyższą aseptyczność. Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 133**

Czy Zamawiający wymaga, aby fugi między panelami systemowymi wykonać z antybakteryjnej uszczelki hermetycznej dociskowej oraz wymaga, aby uszczelka ta była odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji sal operacyjnych?

**Odpowiedź: Wykończenie sal operacyjnych powinno zapewniać jak najwyższą aseptyczność. Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 134**

Czy mamy rozumieć że system zabudowy panelowej ścian na sali operacyjnej ma posiadać klasyfikację odporności ogniowej EI 60. Czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia spełnienia wymogu odpowiednim badaniem lub certyfikatem wydanym przez notyfikowaną jednostkę badawczą? Czy w celu możliwości porównania ofert wykonawców zgodnie z PZP Zamawiający wymaga potwierdzenia odpowiedniego standardu wykonania systemu zabudowy na etapie ofertowania?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 135**

Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja paneli ściennych oraz sufitowych musiała umożliwiać późniejszy łatwy demontaż nawet pojedynczego panelu w celu np. umożliwienia dotarcia do instalacji?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 136**

Czy ze względu na wysoką klasę czystości powietrza i duże ilości powietrza w salach operacyjnych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie recyrkulacji za pomocą ściennych modułów recyrkulacyjnych?

**Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązania obowiązujące, zgodne z przepisami, obowiązujące z Polsce.**

### **Pytanie 137**

Układ wentylacyjny obsługujący sale operacyjne musi być wyposażony w system oczyszczania powietrza działający na zasadzie fotokatalizy opartej na promieniowej jonizacji katalitycznej z wykorzystaniem powłoki hydrofilowej?

**Odpowiedź: To stwierdzenie, nie pytanie. Postępować zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 138**

Czy Zamawiający wymaga dla systemu uzdatniania powietrza zamontowanego w centrali wentylacyjnej deklaracji zgodności z polskimi normami oraz certyfikatu PZH potwierdzającego wykonanie higieniczne? Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia odpowiedniego standardu wykonania urządzenia na etapie oferowania?

**Odpowiedź: Wymagane są dopuszczenia i deklaracje zgodne z przepisami.**

**Pytanie 139**

Czy Zamawiający wymaga, aby informacja o potrzebie wymiany modułu systemu uzdatniania powietrza działającego w centrali była podawana/sygnalizowana w pomieszczeniu obsługiwanym czy np. w wentylatorni?

**Odpowiedź: Sygnał ma być podany do pomieszczenia obsługi**

**Pytanie 140**

Dot. załącznika nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy. Zamawiający określił wysokość części wynagrodzenia za wykonane prace (BRUTTO w PLN) za wykonanie przedmiotu umowy bez pozwolenia na użytkowanie jako „nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto”. Prosimy o potwierdzenie wartości lub poprawę omyłki pisarskiej.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 4**

**Pytanie 141**

W załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – do zakresu zadania należy „dostawa i montaż wyposażenia o którym mowa w programie funkcjonalno-użytkowym”. Czy w wycenie należy ująć sprzęt medyczny i niemedyczny, w tym wyposażenie sal operacyjnych – Grupa 1 - podstawowe i Grupa 2 – wyposażenie uzupełniające oraz Grupa 3 – wyposażenie dodatkowe?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 142**

Czy wyposażenie Centralnej Sterylizatorni należy do przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych wyposażenia.

**Odpowiedź: Poza zakresem opracowania**

**Pytanie 143**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Projektanta i Kierownika robót jednakże pod warunkiem spełnienia przez wskazaną osobę odpowiednich warunków postawionych dla obu tych funkcji?

**Odpowiedź: Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę zapoznać się z odpowiedzią na pytanie nr 72.**

### **Pytanie 144**

Prosimy o dostarczenie analizy mykologicznej dla istniejących budynków które podlegać będą przebudowie

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada żądanej analizy.**

### **Pytanie 145**

Prosimy o przekazanie załącznika z kosztorysem, o którym mowa w pfu

**Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni wnioskowanego załącznika**

### **Pytanie 146**

Prosimy o udostępnienie załącznika nr 9 opisanego na stronie 136/PFU

Szacunkowa wartość kosztorysowa do "Programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowy wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowania całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4 ul. 30 stycznia 57/58 w Tczewie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni wskazanego załącznika.**

### **Pytanie 147**

Prosimy o udostępnienie dokumentów opisanych na stronie

- Odstępstwo na lokalizację kotłowni poniżej poziomu terenu, uzyskane z KWPSP w Gdańsku.  
*UWAGA: W razie niemożności zapewnienia normatywnego doświetlenia pomieszczenia kotłowni należy najpierw wystąpić z zapytaniem do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Tczewie o możliwość powiększenia istniejącego otworu w celu spełnienia przepisu. W przypadku braku zgody wspomnianego urzędu, należy również zawrzeć powyższą informację w ekspertyzie celem pozyskania odstępstwa z KWPSP w Gdańsku.*
- Odstępstwo z WSSE w Gdańsku na lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonych przy budynku istniejącym "B" pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również na obniżenie wysokości tychże pomieszczeń pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. (Dokładne wysokości pomieszczeń zostaną określone na etapie projektu budowlanego).
- Odstępstwo z WSSE w Gdańsku na oświetlenie pomieszczeń na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym (część pomieszczeń na oddziale Sterylizatorni)
- Odstępstwo z WSSE w Gdańsku na obniżenie części pomieszczeń stałej pracy na oddziale Izby Przyjęć w projektowanym budynku "A" pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. (Dokładne wysokości pomieszczeń zostaną określone na etapie projektu budowlanego).

**Odpowiedź: Dokumenty do pozyskania na etapie wykonywania projektu budowlanego przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę.**

### **Pytanie 148**

Prosimy o uzupełnieni dokumentacji technicznej odstępowo, o którym mowa w zapisach pfu a mianowicie

*UWAGA: Może zaistnieć również konieczność wystąpienia o powyższe odstępowo dla pomieszczeń działu sterylizacji, patrz punkt "1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe."*

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż uzyskanie ewentualnego odstępstwa w tym zakresie leży po stronie Wykonawcy.**

### **Pytanie 149**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o uzgodnienia opisanego w PFU

- Uzgodnienie szczegółowej technologii medycznej dla całego zakresu opracowania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tczewie.

**Odpowiedź: Uzgodnienie sanitarne w PSSE lub WSSE do pozyskania na etapie projektu budowlanego przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę.**

### **Pytanie 150**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółową technologię medyczną.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż opracowanie szczegółowej technologii medycznej szpitala leży po stronie wykonawcy. Koncepcja stanowi element pomocniczy.**

### **Pytanie 151**

Prosimy o szczegółowe opisanie zakresu prac projektowych oraz wykonawczych dotyczących terenu zewnętrznego (PZT). Prosimy o potwierdzenie, iż wymagania w tym zakresie przedstawiono na rysunku koncepcji Plan Zagospodarowania. Zapisy punktu 2.5 PFU są nieprecyzyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres prac projektowych powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i wymogami odpowiednich organów wydających uzgodnienia dokumentacji projektowej.**

### **Pytanie 152**

Prosimy o wrysowanie w koncepcje projektowa Planu Zagospodarowania dróg pożarowych istniejących hydrantów oraz urządzeń ochrony ppoż oraz dostarczenie parametrów jakie powyższe urządzenia spełniają

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnił Wykonawcom aktualną mapę do celów projektowych oraz możliwość wizji lokalnej, zatem Wykonawcy mogli zapoznać się z istniejącym stanem dróg pożarowych, hydrantów oraz urządzeń ochrony ppoż. Zamawiający nie widzi konieczności uzupełniania koncepcji w tym zakresie.**

### **Pytanie 153**

W przypadku kiedy odstępstwa oraz uzgodnienia są po stronie projektantów projektu budowlanego prosim o wprowadzenie stosownych zapisów umownych oraz zmian terminowych które to zapewnią iż Oferent nie będzie obciążany karami umownymi związanymi z nie udzieleniem odstępstwa przez dany Organ bądź zbyt późnym udzielenie odstępstwa .

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 154**

Prosimy o poprawnie koncepcji projektowej o wprowadzenie przestrzeni, w których planowane są „szachty” instalacyjne uzgodnione z użytkownikiem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szczegóły dotyczące szachtów instalacyjnych winny zostać uwzględnione przez wykonawcę na etapie wykonywania wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzgodnione z Zamawiającym .**

### **Pytanie 155**

Od dnia 23 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W związku z tym prosimy o zmianę zapisów w § 5 ust. 5 zawartych w załączniku nr 5 do SIWZ (w Istotnych postanowieniach umowy) z:

„...zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.251)...”  
na:

„...zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. z 2013 r., poz.21 ze zm.)...”

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.**

### **Pytanie 156**

Prosimy o informację, czy w wycenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty opłat administracyjnych za usunięcie drzew?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ewentualne opłaty administracyjne za wycinkę drzew leżą po stronie Zamawiającego.**

### **Pytanie 157**

Istnieje prawdopodobieństwo, że wycinka drzew przypadnie w trwającym okresie lęgowym ptaków. Czy w związku z tym Wykonawca w wycenie oferty powinien uwzględnić dodatkowe koszty związane z koniecznością konsultacji ze specjalistą ornitologiem?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przewidziane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostało oparte o wynagrodzenie ryczałtowe, zatem Wykonawca winien w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie możliwe do przewidzenia ryzyka.**

**Zamawiający informuje jednocześnie że wycinka drzew jest po stronie Zamawiającego**

### **Pytanie 158**

Prosimy o informację, czy Zamawiający kwalifikując rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2009 r. Nr 213, poz. 1397), wziął pod uwagę zapis zawarty w § 3 ust. 1 pkt 56 b, dotyczącego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, takiego jak: „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

- a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
- b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego”?

**Odpowiedź: Przewidywana strefa parkingów naziemnych wraz infrastruktura towarzysząca (drogi) nie przekraczają pow. 0,5ha. Jednak może zaistnieć konieczność uzyskania potwierdzenia z Wydziału Ochrony Środowiska.**



### **Pytanie 159**

Mając na uwadze rzetelne przygotowanie Oferty oraz w związku z brakami w dokumentacji przetargowej uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie od dnia przekazania dokumentacji uzupełniającej dokumentację przetargową.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego w zakresie przesunięcia terminu złożenia i otwarcia ofert.**

### **Pytanie 160**

Czy Inwestor dysponuje stanowiskiem Wojewódzkiego Inspektora Sanit-Epidem. w sprawie odstępstwa zachowania wysokości pomieszczeń piwnicznych ?

Wymagana wysokość 3,3 i 3,0 m możliwa do uzyskania 2,3-2,5m. Brak pozytywnego stanowiska uniemożliwia uzyskanie Decyzji o Pozwolenia na Budowę w ciągu 65 dni.

Czy w przypadku braku takiego pozytywnego stanowiska Inwestor wydłuży termin uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę min o 1 m-c max o 3 m-ce?.

**Odpowiedź: Stanowisko WISE w sprawie odstępstwa dot. wysokości pomieszczeń jest konieczne do pozyskania na etapie wykonywania projektu budowlanego przez wybranego w drodze przetargu wykonawcę.**

### **Pytanie 161**

Czy drzwi dwuskrzydłowe do sal operacyjnych mają być otwierane ręcznie czy automatycznie? Sala operacyjna: b.10; b.12; b.16.

**Odpowiedź: Decyzja do podjęcia przez Zamawiającego na etapie projektu budowlanego. Dopuszczane jest zarówno otwieranie automatyczne (np. fotokomórka) lub za pomocą pedału (bez kontaktu z dłonią)**

### **Pytanie 162**

Czy ściany sal operacyjnych mają być wykonane ze stali nierdzewnej bez malowania? Czy wszystkie ściany sal operacyjnych mają być dodatkowo malowane? Jeśli ściany mają być malowane to w całości czy częściowo? Jeśli częściowo, to jaki procent tych ścian należy malować?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż technologia wykonania m. in. ścian na bloku operacyjnym zostanie opracowana na etapie projektu i przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. Na stronie 55 PFU napisano, że jako wykończenie ścian należy przyjąć zabudowę panelową z płyty HPL o odpowiednich parametrach dla pomieszczenia. Ściany muszą być przygotowane do wykonania tejże zabudowy zgodnie z technologią ich wykonywania.**

### **Pytanie 163**

Po ile szaf należy wykonać w każdej sali operacyjnej? Czy ma to być ciąg szaf na jednej ścianie jak widać to w poszczególnych salach operacyjnych na rysunku "2.3 KONDYGNACJA 0"? Gdyż wymiary tych szaf wg "1. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY" odbiegają od wymiarów na rysunku rzutu.

**Odpowiedź: Wymiary szaf podane w PFU są minimalnymi wartościami. W zależności od wyboru producenta gabaryty te mogą się różnić. Koncepcja rysunkowa pokazuje jedynie**



**możliwość ustawienia szaf. Dokładną ich lokalizację oraz ilość należy ustalić z Zamawiającym na etapie projektowania.**

#### **Pytanie 164**

Prosimy o podanie prędkości oraz udźwigu dla dźwigu szpitalnego oraz dźwigów towarowych?

**Odpowiedź: Dźwig szpitalny: prędkość min 0,6 m/s; udźwig min 1600 kg? Dźwigi towarowe: prędkość min 0,6 m/s; udźwig min 300 kg?**

#### **Pytanie 165**

Czy w pomieszczeniach poczekalni i rejestracji należy wycenić ścianki przeszklone jak widać to na wizualizacji "2.8 WIZUALIZACJE WNEŹRZA (4)"?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie 166**

**Dotyczy: GRUPA 3 – wyposażenie dodatkowe, Aparat RTG ramie C**

166.1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C wyposażonym w generatorem o mocy 2 kW?

Pragniemy podkreślić, że generator o mocy 2 kW jest optymalny dla aparatu RTG z ramieniem C i jest stosowany przez większość uznanych dostawców aparatów tego typu; pragniemy zaoferować aparat o znacznie większym (2-krotnie) prądzie skopi ciągłej i impulsowej niż wymagany co zapewnia możliwość wykonywania wszystkich badań w trybie fluoroskopii do którego trybu ten aparat jest przeznaczony.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

166.2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C z zakresem 0,5- 200 mAs?

Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i nie ogranicza pełnego zakresu diagnostycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

166.3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ramieniem C z prądem radiografii analogowej 20 mA?

Pragniemy podkreślić, że aparaty z ramieniem C są przeznaczone głównie do pracy w trybie fluoroskopii w którym prąd 20 mA jest stosowany w większości aparatów dostępnych na rynku i wystarczający do wszystkich badań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

166.4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C z zakresem napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV?

Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i nie ogranicza pełnego zakresu diagnostycznego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

166.5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C z anodą stałą i jednym ogniskiem 0,6 mm?

Pragniemy podkreślić, że takie rozwiązanie jest w praktyce rozwiązaniem lepszym i nie ogranicza pełnego zakresu diagnostycznego.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

166.6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C z pojemnością cieplną anody 100 kHU?

Pragniemy podkreślić, że lampa ze stałą anodą i z taką pojemnością cieplną anody zapewnia znacznie większą szybkość chłodzenia anody (o 50 %) co w zupełności wystarcza do wykonywania wszystkich badań i nie ogranicza pełnego zakresu diagnostycznego.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

166.7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C, z lampą RTG o pojemności cieplnej kołpaka 680 kHU, ale o znacznie większej niż wymagana szybkości chłodzenia anody (o 50%) ?

Parametry te absolutnie wystarczają do poprawnej długotrwałej pracy w trybie fluoroskopii.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

166.8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ramieniem C z zakres ruchu poziomego ramienia C 20 cm?

Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i nie ogranicza pełnego zakresu diagnostycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

166.9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C o przesuwie pionowym 45 cm, manualnym, ale wspomaganym mechanicznie (wymaga minimalnej siły porównywalnej z siłą wymaganą do obrotu lub przesuwu poziomego ramienia C), co sprawia, że dokładność pozycjonowania jest znacznie szybsza, a dodatkowo daje możliwość pozycjonowania we wszystkich kierunkach jednocześnie, również od strony kołpaka ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie z SIWZ**

166.10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C o całkowitym zakresie obrotu ramienia wokół osi poziomej  $+300^{\circ}/-120^{\circ}$  (w sumie  $420^{\circ}$ )?

Taka wartość obrotu pozwala na wykonanie wszystkich zabiegów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

166.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C o ruchu orbitalnym  $120^{\circ}$  ?

Jest to wartość wystarczająca do wykonywania wszystkich badań i stosowana przez większość uznanych dostawców aparatów tego typu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 167**

Czy Zamawiający określi minimalne wymagane parametry techniczno – użytkowe dla sufitowych systemów zasilających do sal intensywnego nadzoru w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii jako załącznik do PFU i SIWZ?

W załączonym do postępowania PFU brak jest informacji dotyczących wymagań dla sufitowych systemów zasilających w salach intensywnego nadzoru. Natomiast jest to niezmiernie istotne przy właściwym skalkulowaniu oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Mosty medyczne lub panele nadłóżkowe przeznaczone do sali wybudzeń, salach pooperacyjnych, salach intensywnej terapii OAIT, muszą zapewniać wyposażenie zgodne z wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami. Sposób mocowania oraz ewentualne dodatkowe wyposażenie należy uzgodnić z zamawiającym. Zaleca się ich wykonanie z aluminium z możliwością ich malowania na dowolny kolor RAL (kolor uzgodniony z zamawiającym). Panele lub mosty muszą posiadać oddzielne kanały dla instalacji elektrycznych i instalacji gazowych min. ( tlen, próżnia, powietrze, usuwanie gazów poanestetycznych). Każde łóżko musi mieć zapewnione następujące rodzaje oświetlenia: oświetlenie sali, nocne pacjenta i miejscowe pacjenta oraz w wyłączniki do wszystkich rodzajów oświetlenia. Panel na każde łóżko musi posiadać min. dwa gniazda elektryczne ogólne, min. dwa gniazda elektryczne rezerwowane, min. jedno gniazdo telefoniczne, min. jedno gniazdo komputerowe, system instalacji przyzywowej z opcją wezwania z łóżka (np. przy użyciu tzw. „gruszki”), w szpitalu używany jest system firmy INSEL, gniazda ekwipotencjalne (z wtyczkami). Kształt panela taki, aby zamontowane oświetlenie nie powodowało oślepienia personelu medycznego, montaż oświetlenia w schowanej strefie. Konstrukcja musi umożliwić dostęp do kanału elektrycznego bez konieczności demontażu pokrywy gazów medycznych i odwrotnie.

### **Pytanie 168**

Czy Zamawiający określi minimalnie wymagane parametry techniczno – użytkowe dla paneli przyłóżkowych jako załącznik do PFU i SIWZ?

W załączonym do postępowania PFU brak jest informacji dotyczących wymagań techniczno – użytkowych dla paneli przyłóżkowych. Jest to niezmiernie istotne przy właściwym skalkulowaniu oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Panele przyłóżkowe należy dostarczyć i zainstalować zgodnie z przepisami. Konieczność montowania paneli w salach chorych należy potwierdzić u zamawiającego. Zaleca się panele przyłóżkowe wykonane z aluminium z możliwością ich malowania na dowolny kolor RAL (kolor uzgodniony z zamawiającym). Panele muszą posiadać oddzielne kanały dla instalacji elektrycznych i instalacji gazowych (tlenu i próżni). Panel na każde łóżko musi być wyposażony następujące rodzaje oświetlenia: oświetlenie sali, nocne pacjenta i miejscowe pacjenta oraz w wyłączniki do wszystkich rodzajów oświetlenia. Panel na każde łóżko musi posiadać min. dwa gniazda elektryczne ogólne, min. dwa gniazda elektryczne rezerwowane, min. jedno gniazdo telefoniczne, min. jedno gniazdo komputerowe, system instalacji przyzywowej z opcją wezwania z łóżka (np. przy użyciu tzw. „gruszki”), w szpitalu używany jest system firmy INSEL, gniazda ekwipotencjalne (z wtyczkami). Kształt panela taki, aby zamontowane oświetlenie nie powodowało oślepienia personelu medycznego, montaż oświetlenia w schowanej strefie. Konstrukcja musi umożliwić dostęp do kanału elektrycznego bez konieczności demontażu pokrywy gazów medycznych i odwrotnie.

Pytanie do postępowania nr 11/PN/2014 „Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.”

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego, tak aby był on zgodny z obowiązującym stanem prawnym? W obecnym z brzmieniu Program Funkcjonalno – Użytkowy jest niezgodny z art. 31 Prawa Zamówień Publicznych dalej PZP oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego zwanego dalej „rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.” (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027, tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129). Stosownie do treści art. 31 ust. 2 i 3 ustawy PZP, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Pojęcie „roboty budowlane” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 8. PZP. Należy przez nie rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Zgodnie z art. 2 pkt 5d obiekt budowlany jest to wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program funkcjonalno-użytkowy, z definicji ustawowej, zawiera więc ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby uzyskać w wyniku realizacji robót. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, co do zasady powinny pozostać w gestii wykonawcy. Ponieważ program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego. Zamawiający nie może wbrew wymaganiom ustawowym wprowadzać do Programu Funkcjonalno - Użytkowego własnych elementów, jakimi bez wątpienia należy uznać wyposażenie podstawowe Grupa 1 wyposażenie uzupełniające Grupa 2 oraz wyposażenie dodatkowe Grupa 3. Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

- 1) opis ogólny przedmiotu zamówienia;
- 2) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
- 2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;



3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

- a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
- b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,
- c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,
- d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy określić, podając, odpowiednio w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:

- 1) przygotowania terenu budowy;
- 2) architektury;
- 3) konstrukcji;
- 4) instalacji;
- 5) wykończenia;
- 6) zagospodarowania terenu.

4. Opis wymagań, o których mowa w ust. 3, obejmuje:

- 1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;
- 2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3.

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

- 1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
- 2) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- 3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
- 4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
  - a) kopię mapy zasadniczej,
  - b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,
  - c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
  - d) inwentaryzację zieleni,
  - e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
  - f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
  - g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,
  - h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych,

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Ustawodawca nie dopuścił możliwości włączenia do programu funkcjonalno-użytkowego ustalenia kosztów dostawy wyposażenia. Koszt dostawy wyposażenia nie może być utożsamiany z kosztami prac projektowych i robót budowlanych. Brak tego wskazania przesądza o niezgodnej z obowiązującymi przepisami treści Programu - Funkcjonalno-Użytkowego i wymaga od Zamawiającego jego natychmiastowej zmiany.

W obecnym stanie rzeczy brak zmiany Programu Funkcjonalno-Użytkowego spowoduje, iż postępowanie będzie obciążone wadą, która uniemożliwi zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 marca 2012 sygn. akt KIO 480/12, uznała, że przesłanką unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może być taka jego wada, która miała wpływ na wynik postępowania. Odnosząc się do powyższej wykładni przyjętej przez KIO należy jednak zauważyć, że na gruncie obowiązujących obecnie przepisów, również takie naruszenie przepisów ustawy, które jedynie mogło mieć wpływ na wynik postępowania, może stanowić przesłankę unieważnienia postępowania. Konieczne jest jedynie, aby wada taka była już niemożliwa do usunięcia. Podstawą unieważnienia będzie więc nie tylko naruszenie przepisów, które rzeczywiście wpłynęło na wynik postępowania, ale również naruszenie, które potencjalnie mogło na ten wynik wpłynąć. Na chwilę obecną Zamawiający dysponuje środkami prawnymi niezbędnymi do usunięcia wady.

Wykonawca kalkuluje cenę ofertową biorąc pod uwagę zakres rzeczowy określony programem funkcjonalno-użytkowym, w tym m.in. z uwzględnieniem Właściwe ustalenie ilości robót, jak również przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji cenowej stanowią ryzyko wykonawcy. Ryzyko wynikające z braku możliwości dokonania szacunku ofertowego przez wykonawcę jest uwzględniane w cenie ryczałtovej. Oferta składana w postępowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi się bowiem do szczegółowych rozwiązań, ponieważ ani zamawiający, ani wykonawca nie dysponują jeszcze dokumentacją projektową. Opracowana przez wykonawcę w następstwie uzyskania zamówienia dokumentacja projektowa nie stanowi podstawy opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a zawarte w niej konkretne rozwiązania szczegółowe nie będą objęte przedmiotem oferty wykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany w dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie będą stanowić zatem zmiany umowy, o ile nie naruszają założeń stanowiących podstawę do opisu przedmiotu zamówienia w programie funkcjonalno-użytkowym. W przypadku wynagrodzenia ryczałtovej zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło, a w szczególności art. 632 § 1 k.c. regulujący wynagrodzenie wykonawcy dzieła. Zgodnie z tym przepisem w przypadku ustalenia przez wykonawcę wynagrodzenia ryczałtovej na zbyt niskim poziomie, nie może się on domagać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Na możliwość analogicznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzenia ryczałtovej do umowy o roboty budowlane wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 czerwca 2000 r. IV CKN 70/2000 (OSNC 2001/1 poz. 9), a także w uchwale Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 29 września 2009 r. III CZP 41/2009 (OSNC 2010/3 poz. 33). Wykonawca nie może ponosić ryzyka skalkulowania ceny w oparciu o niezgodne z obowiązującymi przepisami zapisy Programu - Funkcjonalno-Użytkowego.



**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 170**

Prosimy o potwierdzenie, że w niniejszym postępowaniu do obliczenia wartości brutto ceny oferty należy zastosować różne stawki VAT: dla robót budowlanych 23% i instalacji gazów medycznych 8%

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 2**

**Pytanie 171**

Dlaczego Zamawiający, mimo wyrażonej w art. 353r Kodeksu cywilnego zasadzie równości stron umowy cywilnoprawnej w Par. 7 wzoru umowy nie określił kary umownej płatnej przez Zamawiającego w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekazaniu terenu budowy, przystąpieniu przez niego do odbiorów czy odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego? Podkreślamy, iż zasada równości stron nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przepis cytowanego art. 353r nakłada na Zamawiającego obowiązek uwzględniania słusznego interesu Wykonawcy i żaden przepis ustawy Pzp nie uchyla tego obowiązku - wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 nakazuje jego respektowanie.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 172**

Zwracamy uwagę, iż warunki naliczania kar umownych opisane w Par 7 ust. 1 lit. d-g wzoru umowy są sformułowane w sposób nieprecyzyjny i upoważniają Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy nawet w sytuacji w której nie podzleci on żadnych prac podwykonawcom.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Oczywiście jest fakt, że w przypadku, w którym Wykonawca nie podzleci żadnych prac podwykonawcom, zapisy dotyczące kar umownych za niewywiązanie się z obowiązków względem Podwykonawców będą bezskuteczne.**

**Pytanie 173**

**Dot. Monitor do aparatu do znieczulenia**

173.1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z funkcją zapamiętywania co najmniej 120 minut krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

173.2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez funkcji pozwalającej na jednoczesny pomiar NIBP i SpO2 na tej samej kończynie bez wywoływania alarmu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

173.3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez funkcji

obliczeń wentylacyjnych i nerkowych?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

173.4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o czasie pracy przy zasilaniu akumulatorowym wynoszącym 2 godziny?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

173.5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw - nowoczesny aparat do znieczulenia i nowoczesny kardiomonitor - pochodzący od jednego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**