



**SZPITALA
TCZEWSKIE SA**

OGŁOSZENIE

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 12/PN/2015

Z dnia: **06-07-2015 (aktualizacja 2)**

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALA TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

Pakiet 1

Jakiej wielkości zbiornik jest przewidziany przez zamawiającego do realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie narzuca Wykonawcy wielkość zbiornika. To od Wykonawcy zależy jaki zaproponuje. Obecnie jednak Zamawiający używa zbiornika wielkości ok. 6 m³.

Pytanie 2

Pakiet 5

Jakiej wielkości zbiornik jest przewidziany przez zamawiającego do realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie narzuca Wykonawcy wielkość zbiornika. To od Wykonawcy zależy jaki zaproponuje. Obecnie jednak Zamawiający używa zbiornika wielkości ok. 6 m³.ok. 6 m³

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia 4 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż przed przystąpieniem do zadawania pytań Wykonawca powinien zapoznać się z zapisami SIWZ. W zakresie przedmiotowego pytania, w załączniku nr 4 do SIWZ w sposób wyraźny i czytelny widnieje zapis odnośnie przedłużania terminu realizacji zamówienia. Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 4

Pytania dotyczą zapisów w umowie

- 1) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 1 ust. 3 prosimy o uwzględnienie w nim zapisu:
" Otrzymanie żądania winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę".
- 2) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 1 ust. 4 prosimy o uwzględnienie proponowanych zmian z :
„Wykonawca zobowiązuje się do dostawy PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- a) sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty obowiązywania niniejszej umowy, w terminie do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
- b) w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00”

na:

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a) sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty obowiązywania niniejszej umowy, w terminie do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych) od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. . Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę.

c) w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.”

- 3) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 1 ust. 8 prosimy o uwzględnienie zapisu: „W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w wymaganym terminie, wskazanym w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu (do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu różnicę pomiędzy ceną zakupu zamówionego i nie dostarczonego w terminie przez Wykonawcę PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, a ceną zapłaconą za zakup dokonany przez Zamawiającego u innego dostawcy **pod warunkiem, że cena zapłaconą przez Zamawiającego nie będzie odbiegać od średnich cen rynkowych** – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”.

- 4) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 1 ust. 8 prosimy o zmianę zapisu z: „Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA o najwyższej jakości, zgodnie z normami jakościowymi, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonego PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, **na:** „Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zgodnie z normami jakościowymi, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonego PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

- 5) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 1 ust. 11 prosimy o uwzględnienie sformułowania: „**Otrzymanie reklamacji winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę**”

- 6) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust. 1c prosimy o zmianę zapisu z:

”nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15 % łącznej wartości brutto PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy”,

na: „nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy **z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy**, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15 % łącznej wartości brutto PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy” Ponadto zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary ponieważ jest ona rażąco wygórowana i nieadekwatna do wysokości zamówienia”.

- 7) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust. 1d prosimy o zmianę zapisu z:” odstąpienia przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy od niniejszej umowy w przypadku opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy” **na:** „odstąpienia przez Zamawiającego, z **wyłącznej** winy Wykonawcy od niniejszej umowy w przypadku opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy”

- 8) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust 2 prosimy o zmianę zapisu z” Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych w przypadku, gdy kary nie pokryją wartości poniesionych szkód” **na:** „**Wykonawca odpowiada jedynie za**

normalne następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści.”

9) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust 2 prosimy o zmianę zapisu z” „Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych, z należnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień niniejszej umowy” **na:** „Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych *których naliczenie Wykonawca uznał za zasadne*, z należnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień niniejszej umowy.

10) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust 5 prosimy o zmianę zapisu z” Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy *których naliczenie Wykonawca uznał za zasadne* płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty, **na:** „Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy *których naliczenie Wykonawca uznał za zasadne* płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty”.

11) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 4 ust 4 prosimy o zmianę zapisu z: ” Wynagrodzenie określone w ust. 2 będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego dokumentu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, **na:**” Wynagrodzenie określone w ust. 2 będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty *wystawienia dokumentu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu*”.

12) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 7 ust 1 prosimy o zmianę zapisu z” Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiegokolwiek osoby trzecie, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym także spowodowane zaistnieniem zdarzeń losowych oraz nieszczęśliwych wypadków” **na:** „Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, powstałe w *wyniku* wykonywania niniejszej umowy”

13) W zał. Nr 5 do SIWZ - UMOWA w § 8 ust 5 prosimy o zmianę zapisu z: „Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego” **na:** „Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez *właściwy* Sąd powszechny”

Odpowiedź dot. wszystkich zagadnień związanych z zapisami w projekcie umowy zawartych w pytaniu nr 4: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga by dostawy ciekłego tlenu medycznego i ciekłego powietrza realizowane były autocysternami wyposażonymi w pompę umożliwiającą rozładunek pod ciśnieniem, zapewniając tym samym możliwość rozliczenia dostawy co do 1kg??

- rozładunek grawitacyjny (przy braku pompy) generuje straty dla Zamawiającego – przed rozładunkiem należy upuścić nadwyżkę ciśnienia na zbiorniku a co za tym idzie wyrzucić część znajdującego się w nim gazu

- rozładunek grawitacyjny (bezciśnieniowy) generuje dodatkowo stratę ze względu na długość jego trwania oraz brak możliwości otrzymania przez Zamawiającego dokładnych ilości dostarczonego produktu – rozliczenie stanowi wskaźnik na zbiorniku, który jest tylko

poglądowy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Do decyzji Wykonawcy.