




R12 200A/400V



Moc kW	Opis obwodu	Przekrój przewodu [mm ²]	Numer obwodu
	Sygnalizacja napięcia		1
	zasilanie z RG	YKY5x16	2
	gniazda porzadkowe	3x2,5	10
	gniazda	3x2,5	11
	gniazda	3x2,5	12
	gniazda	3x2,5	13
	gniazda	3x2,5	14
	gniazda	3x2,5	15
	gniazda	3x2,5	16
	gniazda	3x2,5	17
	gniazda	3x2,5	18
	gniazda		19
	rezerwa		20
	rezerwa		21
	zasilanie kamer	3x1,5	22
	zasilanie teletechniki	3x1,5	23



	oświetlenie	3/4x1,5	100
	oświetlenie	3/4x1,5	101
	oświetlenie	3/4x1,5	102
	oświetlenie	3/4x1,5	103
	ewakuacja	3/4x1,5	104
	rezerwa	3/4x1,5	105
	rezerwa	3/4x1,5	106
	oświetlenie komunikacja	3x1,5	107
	przycisk	2x1,5	108
	oświetlenie komunikacja	3x1,5	109
	przycisk	2x1,5	110

		PRO-INVEST Sp. z o. o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93 tel: +58 344 51 43	
PROJEKT: PROJEKT ZAMIENNY PROJEKTU: „Przebudowa Salii na cele biurowe w Tczewskim Centrum Zdrowia ul. 30 Stycznia 58: 83-100 Tczew”. PROJEKT BUDOWY KLATKI SCHODOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWY BUDYNKU TCZEWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA NA POTRZEBY PRZYZCHODNI I ADMINISTRACJI, 83-100 Tczew ul. 30 Stycznia 58, działka nr 3			
LOKALIZACJA: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Tczewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tczew ul.30 Stycznia 58			
RYSUNEK: ROZDZIELNICA R12		SKALA 1:100	
IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA / FAZA
AUTOR: mgr inż. Zbigniew Szkurtat	191/70		ELEKTRYKA PROJ. WKŁ.
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Antoni Poniecki	954/Gd/82		DATA: MAJ 2010
WSPÓŁPRAC.: inż. Stefan Naumowicz	—		NR. RYS. E11