

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W TCZEWIE



Tczew, dnia 30.01.2009

Ogłoszenie

Dot. Zapytania do przetargu nr 1/PN/2009

1) Pytanie:

Prosimy uprzejmie o sprecyzowanie warunku podanego w pktcie 7.2.1. SIWZ a odnoszącego się do potwierdzenia zrealizowania co najmniej dwóch zamówień o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia, za które przyjmuje się zamówienia

- prace remontowe, adaptacyjne w obiektach użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 100.000, zł każde.

Prosimy o odpowiedź czy wykonane prace dla remontów i adaptacji kawiarni (i coffee) oraz prace dla instytucji finansowych (bank) przy remontach i adaptacjach placówek bankowych na kwotę ponad 100.000, zł każda wypełniają warunek udziału w postępowaniu opisany w pktcie 7.2.1. SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

INSPEKTOR
ds. administracyjno-gospodarczych

Stawomir Kłos



Tczew 10.02.2009 r.

Odpowiedzi do pytań do przetargu nieograniczonego nr 1/PN/2009 „Roboty budowlane w budynku magazynowym medycznym oraz roboty remontowo-budowlano adaptacyjne pomieszczeń po kotłowni w budynku oddziału położniczego.

2. Specyfikacja techniczna przedmiar na roboty rem-budowlane zawiera rubrykę oznaczoną RGB – proszę określić co oznacza wartość RGB.

Odpowiedź: w rubryce tej powinna być tylko wartość a nie wartość roboczogodziny

3. W kosztorysie występuje siatka rapitza. Czy można siatkę rapitza zastąpić siatką metal z oczkami 10*10.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza siatkę metalową o oczkach 10x10 grubość pręta min 3,5mm -zbrojenie przeciwskurczowe warstw posadzkowych i dociskowych.

4. W przedmiarze brak poz. Na wykonanie betonowej warstwy dociskowej na dachu. Czy w/w zakresie będzie przedmiotem wykonania, jeżeli tak to prosimy określić obmiar , grubość warstwy betonowej i klasę betonu którą dodatkowa należy przyjąć do wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 22 wprowadza zapis 320,81m2 warstwa dociskowa 4cm

5. Przedmiar poz. 34. ujęto osadzenie drzwi natomiast brak poz. Materiału: tj. drzwi zewnętrzne wejściowe 100*200.Czy będą przedmiotem zakupu przez wykonawcę, jeżeli tak to proszę określić : treść dodatkowej poz. i ilość.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga osadzenia drzwi zewnętrznych wejściowych o wymiarach 100*200, zakupionych przez wykonawcę.

6. Docieplenie-

a. proszę określić jaki rodzaj tynku należy przyjąć do wyceny ofertowej.

b. w poz. docieplenia; brak poz. na ułożenie listew cokołowych i naroży. Proszę określić czy w zakresie prac nie przewiduje zamawiający ułożenia listew i naroży.

c. opis techniczny pkt. 4 ppkt .e zawiera zapis mówiący o malowaniu elewacji przedmiar nie przewiduje malowania elewacji. Proszę więc ujednotlić technologię. Jeżeli malowanie elewacji będzie przedmiotem zamówienia proszę określić zakres ilość rodzaj farby którą należy przyjąć do wyceny ofertowej.

Odpowiedź: 5a-tynk mineralny malowany farbami silikonowymi – w dowolnie wybranym przez Wykonawcę systemie.

5b- Zamawiający wymaga ułożenia listew i naroży.

5c- Zamawiający wymaga tynk mineralny.

NZOZ Szpital Powiatowy w Tczewie
TCZEWSKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



6. Kominy: brak informacji dot. Kominów. Czy zamawiający przewiduje jakiś zakres prac do wykonania. Jeżeli tak prosimy określić zakres i ilość prac do wykonania.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany czopów betonowych.